PODÉLNÝ ŘEZ B-B - NOVÝ STAV M 1:50



LEGENDA SANACÍ:

S1 SANACE DŘÍKU ZDI – ČÁSTI V ZEMINĚ OBNAŽENÉ PŘI VÝKOPU
- PŘEDÚPRAVA POVRCHU – MECHANICKÉ OTLUČENÍ NEPEVNÝCH ČÁSTÍ BETONU A CELOPLOŠNÉ OTRYSKÁNÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM
- OTRYSKÁNÍ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE NA STUPEŇ Sa 2 1/2 (STŘÍBRNÝ POVRCH)
- POVRSTVENÍ VÝZTUŽE SPOJOVACÍM MŮSTKEM S INHIBITORY KOROZE
- OCHRANA VÝZTUŽE MALTOU V TL. VRSTVY 20 mm
- HRUBÁ REPROFILACE BETONU: NA SPOJOVACÍ MŮSTEK APLIKOVAT OPRAVNOU MALTU S CEMENTOVÝM POJIVEM S PŘÍSADOU UMĚLÝCH HMOT A VLÁKEN PRO PLOŠNÉ OPRAVY A REPROFILACI BETONU, TL. VRSTVY 5–20 mm (STROJNĚ MAX. 40 mm), PRO POTŘEBU VĚTŠÍ TL. LZE MALTU VRSTVIT
- JEMNÁ REPROFILACE: JEMNÁ CEMENTOVÁ STĚRKA V TL. VRSTVY 1,5–5,0 mm
- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚRY 1xALP + 2xALN S OCHRANNOU GEOTEXTILIÍ 600 g/m²

S2 SANACE ŘÍMSY – POHLEDOVÉ PLOCHY:
- PŘEDÚPRAVA POVRCHU – MECHANICKÉ OTLUČENÍ NEPEVNÝCH ČÁSTÍ BETONU A CELOPLOŠNÉ OTRYSKÁNÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM
- OTRYSKÁNÍ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE NA STUPEŇ Sa 2 1/2 (STŘÍBRNÝ POVRCH)
- POVRSTVENÍ VÝZTUŽE SPOJOVACÍM MŮSTKEM S INHIBITORY KOROZE
- OCHRANA VÝZTUŽE MALTOU V TL. VRSTVY 20 mm
- HRUBÁ REPROFILACE BETONU: NA SPOJOVACÍ MŮSTEK APLIKOVAT OPRAVNOU MALTU S CEMENTOVÝM POJIVEM S PŘÍSADOU UMĚLÝCH HMOT A VLÁKEN PRO PLOŠNÉ OPRAVY A REPROFILACI BETONU, TL. VRSTVY 5–20 mm (STROJNĚ MAX. 40 mm), PRO POTŘEBU VĚTŠÍ TL. LZE MALTU VRSTVIT
- JEMNÁ REPROFILACE: JEMNÁ CEMENTOVÁ STĚRKA V TL. VRSTVY 1,5–5,0 mm
- SJEDNOCUJÍCÍ OCHRANNÝ NÁTĚR

S3 SANACE DŘÍKU ZDI – POHLEDOVÉ PLOCHY
- PŘEDÚPRAVA POVRCHU – MECHANICKÉ OTLUČENÍ NEPEVNÝCH ČÁSTÍ BETONU A CELOPLOŠNÉ OTRYSKÁNÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM
- OTRYSKÁNÍ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE NA STUPEŇ Sa 2 1/2 (STŘÍBRNÝ POVRCH)
- POVRSTVENÍ VÝZTUŽE SPOJOVACÍM MŮSTKEM S INHIBITORY KOROZE
- OCHRANA VÝZTUŽE MALTOU V TL. VRSTVY 20 mm
- HRUBÁ REPROFILACE BETONU: NA SPOJOVACÍ MŮSTEK APLIKOVAT OPRAVNOU MALTU S CEMENTOVÝM POJIVEM S PŘÍSADOU UMĚLÝCH HMOT A VLÁKEN PRO PLOŠNÉ OPRAVY A REPROFILACI BETONU, TL. VRSTVY 5–20 mm (STROJNĚ MAX. 40 mm), PRO POTŘEBU VĚTŠÍ TL. LZE MALTU VRSTVIT
- JEMNÁ REPROFILACE: JEMNÁ CEMENTOVÁ STĚRKA V TL. VRSTVY 1,5–5,0 mm
- SJEDNOCUJÍCÍ OCHRANNÝ NÁTĚR

PROTIKOROZNÍ OCHRANA ZÁBRADLÍ:

- PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S KAP. 19 TKP, ČÁST B, PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY DLE ČSN EN ISO 12944–2 A TAB. P2.1: C4, ŽIVOTNOST V (VYSOKÁ)
  - OCHRANNÝ POVLAK I C + I speciál: CELKOVÝ POČET VRSTEV 3–5
    - ČISTOTA POVRCHU, DRSNOST Sa 2 1/2, Medium G
    - EPOXID S VYSOKÝM OBSAHEM ZINKU (MIN. 80% HMOTNOSTNÍCH) 1 VRSTVA TL. NDFT 60–80 μm
    - EPOXID DVOUKOMPONENTNÍ – 1–3 VRSTVY TL. NDFT 180–220 μm
    - ALIFATICKÝ POLYURETAN – 1 VRSTVA TL. NDFT 60–80 μm

ODSTÍN VRCHNÍHO NÁTĚRU DLE STÁV. ODSTÍNU ZÁBRADLÍ, CELKOVÁ TL. POVLAKU NDFT 300–380 μm

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DOPRAPLAN s.r.o.

DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava
tel.: +420 556 731 611
www.dopraplan.cz

D.1.2
SO 241
DPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LENKA ONDRÁČKOVÁ	
ZPRACOVAL	ING. LENKA ONDRÁČKOVÁ	
TECHNICKÁ KONTROLA		
OBJEDNATEL: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁM. 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	OKRES: NOVÝ JIČÍN	OBEC: NOVÝ JIČÍN

ZHOTOVITEL: DOPRAPLAN s.r.o.
DOPRAPLAN s.r.o.
PŘEMYSLOVCŮ 462/6
709 00 OSTRAVA
www.dopraplan.cz

AKCE: **CHODNÍK A ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK, UL. CÍSAŘSKÁ V NOVÉM JIČÍNĚ (BOCHETA)**

ČÁST: **D.1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI**

PŘÍLOHA: **SANACE ZDI, ÚPRAVA ZÁBRADLÍ**

DATUM	09/2020
MĚŘÍTKO	1:50
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	19021
ČÍS. PŘÍLOHY	PARÉ
04	