



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

PCR07ETRPO85959512

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát



Č.j:KRPT-281779-1/ČJ-2019-070406

Nový Jičín 30. prosince 2019

Počet listů : 1

DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6
Ostrava

Vyjádření k projektové dokumentaci „Chodník a úpravy zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)“, stupeň DÚR + DSP, vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.,

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., po prostudování předložené dokumentace sděluje následující:

- STZ a TZ obsahují nesprávné číslo silnice. Bereme na vědomí, že stavba je umístěna na silnici III/04816.
- STZ čl. B2.1, jakožto celý projekt stanoví délku přechodu pro chodce 7m. Tato délka je v rozporu s čl. 2.0.1 vyhl. č. 398/2009 Sb.
- STZ čl. B2.4, jakožto celý projekt stanoví výšku obruby nástupiště 16 cm. Tato výška je v rozporu s čl. 3.1 cit. vyhlášky.
- Koordinační situační výkres C02 obsahuje DZ IJ4c. Tato dopravní značka se umísťuje na začátku zastávky, zejména je-li delší 30m. Podle požadavku dopravce zde budou umístěny DZ IJ4a popř. b).
- Výkres postupu výstavby B8.2 obsahuje provizorní zastávku za užití DZ IJ4c. Provizorní zastávka bude označena za užití DZ IJ4a, popř. b). Navíc není zřejmé, jak bude zajištěna bezpečnost cestujících na provizorní zastávce směr Starý Jičín. V první etapě bude ul. Tolstého před křižovatkou s III/04816 uzavřena za užití DZ Z2, B1, DT E13 „Mimo stavbu“. Předzvěstění uzávěry bude za užití DZ IP10a v křižovatce MK Tolstého x V. Poláka. DZ C4b budou v I. etapě nahrazeny DZ C4a. DZ C4b ve II. etapě ve směru od Starého Jičína bude nahrazena DZ C4a.

Zpracoval : por. Mgr. Petr Londín, komisař

npor. Mgr. Jaromír Stecula
vedoucí dopravního inspektorátu

npor. Mgr. Bc. Jaromír Stecula
30.12.2019 09:28:26
Digitálně podepsal:
npor. Mgr. Bc. Jaromír Stecula
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

www.policie.cz

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 974 735 257, 258
ID DS: n5hai7v

STANOVISKO PROJEKTANTA:

- STZ a TZ obsahují nesprávné číslo silnice. Bereme na vědomí, že stavba je umístěna na silnici III/04816.

Opraveno

- STZ čl. B2.1, jakožto celý projekt stanoví délku přechodu pro chodce 7m. Tato délka je v rozporu s čl. 2.0.1 vyhl. č. 398/2009 Sb.

Dle vyhlášky 398/2009 je délka přechodu u nově navržených komunikací 6,5 m. U změn dokončených staveb se může délka přechodu navrhnout 7 m. Dle ČSN 736110 má být délka přechodu pro chodce u nově navrhovaných komunikací 6,5 m mezi obrubami, resp. 7,0 m na komunikacích s provozem linkové osobní dopravy a při rekonstrukcích.

Přechod pro chodce je navržen na stávající silnici III/04816, po které je vedena i linková osobní doprava, proto je v projektové dokumentaci ponechána délka přechodu pro chodce 7,0 m.

- STZ čl. B2.4, jakožto celý projekt stanoví výšku obruby nástupiště 16 cm. Tato výška je v rozporu s čl. 3.1 cit. vyhlášky.

Dle vyhlášky 398/2009 se výška nástupní hrany nad vozovkou navrhuje 20 cm. U změn dokončených staveb se tato hodnota může snížit na 16 cm. Dle ČSN 736425-1 se výška hrany nad vozovkou navrhuje 20 cm. U změn staveb a změn v užívání staveb se tato hodnota může snížit na 16 cm. Výškový rozdíl mezi nástupní hranou a podlahou nízkopodlažního vozidla může být nejvíce 16 cm a provedení nástupiště musí umožňovat použití výsuvného nájezdu vozidla.

Dle sdělení investora jsou na předmětné trase provozovány nízkopodlažní autobusy, proto je v projektové dokumentaci ponechána výška nástupní hrany 16 cm.

- Koordinační situační výkres C02 obsahuje DZ IJ4c. Tato dopravní značka se umísťuje na začátku zastávky, zejména je-li delší 30m. Podle požadavku dopravce zde budou umístěny DZ IJ4a popř. b).

Opraveno

- Výkres postupu výstavby B8.2 obsahuje provizorní zastávku za užití DZ IJ4c. Provizorní zastávka bude označena za užití DZ IJ4a, popř. b). Navíc není zřejmé, jak bude zajištěna bezpečnost cestujících na provizorní zastávce směr Starý Jičín. V první etapě bude ul. Tolstého před křižovatkou s III/04816 uzavřena za užití DZ Z2, B1, DT E13 „Mimo stavbu“. Předzvěštění uzávěry bude za užití DZ IP10a v křižovatce MK Tolstého x V. Poláka. DZ C4b budou v I. etapě nahrazeny DZ C4a. DZ C4b ve II. etapě ve směru od Starého Jičína bude nahrazena DZ C4a.

Dopravní značení opraveno a doplněno do PD.

Do B_Souhrnná TZ a B8.1_Technická zpráva do popisu výstavby II. etapy je doplněno:

Bude zřízena provizorní autobusová zastávka v místě stávajícího vjezdu v lokálním staničení 0,020.

Šířka stávajícího vjezdu je 5,6 m. Vjezd bude zpevněn recyklátem z frézování vozovky.