

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462 / 6
70900 Ostrava

Značka: 9773/V032683/2019/ZÁ

Ostrava, dne: 19.12.2019

**Věc: Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta) investor
Město Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína a k.ú. Nový Jičín-
Stanovisko pro územní a stavební řízení**

K existenci sítí (stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu bylo vydáno stanovisko zpracované automaticky

Popis stavby:

Stavba řeší návrh chodníku od ulice Tolstého ve směru na Loučku po levé straně. Chodník je ukončen u nově navrženého přechodu pro chodce v lokálním staničení 0,076. Chodník je navržen šířky 2 m. Přechod pro chodce je navržen šířky 4 m, délky 7 m. Ve směru na Loučku je navržen autobusový záliv v lokálním staničení 0,100. Rozměry autobusového zálivu jsou navrženy LV=15m, LNH=13m, LZ=10m. Ve směru do centra je navržena autobusová zastávka – stání na vozovce v lokálním staničení 0,045. Nástupní hrana je navržena délky 13 m.

Povrchové odvodnění komunikace a chodníků je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Je navržena nová dešťová kanalizace (SO 301) a nové uliční a horské vpusti se zaústěním do stávající dešťové kanalizace, která není v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s.

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 101 Silnice III/04816
SO 102 Autobusový záliv
SO 121 Chodník, nástupiště
SO 122 Úprava místní komunikace
SO 241 Úprava opěrné zdi
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 451 Veřejné osvětlení
SO 801 Sadové úpravy

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby, dle předložených podkladů, na poz. parc. č. 658/1, 509/6, 661, 568/3, 658/3 a 568/1 k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí a na parc. č. 958/2 a 750 k. ú. Loučka u Nového Jičína, **dojde ke střetu** se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. a to konkrétně **s vodovody PVC DN 80 a PVC DN 100 a splaškovou kanalizací DN 300 KAM** – viz orientační zákres v mapové příloze. **Jmenovaná zařízení požadujeme respektovat – viz Podmínky pro realizaci stavby.**

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 225, nebo 556 779 221, příp. 556 779 250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno rovněž respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou, dle předložených podkladů, souhlasíme – za níže uvedených podmínek:

Podmínky týkající se umístění a realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Sloupky veřejného osvětlení, kanalizační šachty, horské vpusti, svislé dopravní značení požadujeme realizovat mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Celková konstrukční vrstva navržených zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm.
- Obrubníky zpevněných ploch v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- Navrženými úpravami požadujeme zachovat alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) a kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení vodovodu a kanalizace, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž, nebo pod nimiž se nachází vodovody, či kanalizace, včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.