

Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)

SEZNAM VYJÁDŘENÍ A DOKLADŮ

	ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ	
1.1.	Společné územní rozhořnutí a stavební povolení - bez nabytí právní moci	

	VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ - SPRÁVCI INŽ. SÍTÍ	
2.1.	SMVaK Ostrava a.s.	v zájmovém území a přilehlém okolí se nachází vodovodní řády DN 100 litina, DN 100 PVC a DN 80 PCV a s kanalizačn řád DN 300 KAM
2.2.	ČEZ Distribuce a.s.	nachází se nadzemní sítě NN a podzemní sítě NN, VN
2.3.	TELCO Pro Services a.s.	nenachází se komunikační zařízení
2.4.	ČEZ ICT Services, a.s.	nenachází se komunikační zařízení
2.5.	GridServices s.r.o.	v zájmovém území nebo jeho blízkosti se nachází plynárenská zařízení
2.6.	CETIN a.s.	dojde ke střetu se sítí SEK
2.7.	Technické služby města Nového Jičína, p.o.	dojde ke styku s podzemním zařízením V.O.
2.8.	Veolia Energie ČR, a.s.	nedojde k dotčení zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s.
2.9.	VeoliaPrůmyslové služby ČR, a.s.	nedojde k dotčení zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny. Nedojde k dotčení zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu
2.10.	Město Nový Jičín	

	VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI DUSP	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA
3.1.	Městský úřad Nový Jičín, ŽP koordinované stanovisko	koordinované souhlasné závazné stanovisko, podmínky pro realizaci stavby - povinnost zhotovitele k zajištění nakládání s odpady dle platných právních předpisů
3.2.	Městský úřad Nový Jičín, odnětí ze ZPF	uděluje souhlas s odnětím ze ZPF
3.3.	Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy	souhlasí se stavbou
3.4.	Městský úřad Nový Jičín, odbor správy majetku	souhlasí s realizací stavby, podmínky pro stavbu
3.5.	Technické služby města Nového Jičína, p.o.	souhlasí se stavbou. Požadují oznámení o zahájení realizace uvedené stavby včetně případného vytýčení těchto sítí.
3.6.	KHS Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Nový Jičín	nejsou dotčeny zájmy KHS, proto neplní úkoly dotčeného orgánu
3.7.	HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín	závazné souhlasné stanovisko
3.8.	GridServices s.r.o.	Opěrnou zídku, zábradlí, svislé DZ, přístřešek apod umístit mimo ochranné pásmo PZ. Podmínky pro realizaci
3.9.	ČEZ Distribuce a.s.	souhlasí se stavbou, podmínky pro realizaci stavby
3.10.	Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů	závazné souhlasné stanovisko
3.11.	Správa silnic Moravskoslezského kraje, Středisko Nový Jičín	souhlasí se stavbou, podmínky pro investora a zhotovitele
3.12.	Policie ČR – KŘP Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín, Dopravní inspektorát	Dle vyhlášky 398/2009 je délka přechodu u nově navržených komunikací 6,5m. U změn dokončených staveb se může délka přechodu navrhnout 7m. Přechod pro chodce je navržen na stávající silnici III/04816, proto je v projektové dokumentaci ponechána délka přechodu pro chodce 7,0m.
3.13.	Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.	nemá námitek. Upozornění, že stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy
3.14.	NIPI ČR, o.s.	proti vydání stavebního povolení najsou námítky
3.15.	SMVaK Ostrava a.s.	souhlasí se stavbou, podmínky pro realizaci stavby
3.16.	CETIN a.s.	souhlasí se stavbou - podmínky pro realizaci stavby