

**MĚSTO NOVÝ JIČÍN**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN**  
**Odbor správy majetku**  
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26.11.2019

Naše č.j.: OSM/85357/2019/Zd

Spis. značka: OSM/85357/2019/Zd

DOPRAPLAN s.r.o.

Vyřizuje: Petr Zdráhal

Přemyslovců 6/462

Telefon: 556 768 248

709 00 OSTRAVA

Mobil:

E-mail: pzdrahal@novyjicin-town.cz

Datum: 3.1.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci

Město Nový Jičín, zastoupené Městským úřadem Nový Jičín, odborem správy majetku, souhlasí s realizací stavby „**Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)**“, dle dokumentace předložené na odbor správy majetku dne 26.11.2019 pod č.j.OSM/85357/2019/Zd, za těchto podmínek:

1. **Součástí tohoto vyjádření je příloha č. 1 „Zásady pro provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín“. Tyto zásady jsou pro stavebníka závazné.**
2. **Stavebník musí splnit podmínky uvedené ve stanovisku MěÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/85966/2019/BO, ze dne 18.12.2019, které je součástí tohoto vyjádření.**
3. Dojde-li k užívání místní komunikace včetně chodníku (zábor, výkopové práce) v majetku Města Nový Jičín, stavebník (investor) musí min. 30 dní před užíváním požádat odbor dopravy MěÚ Nový Jičín o povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25, zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, a to na základě souhlasu – vyjádření vlastníka pozemní komunikace, který vydá město Nový Jičín, odbor správy majetku a vyjádření PČR – Dopravního inspektorátu, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu.
4. Město Nový Jičín nepovoluje provádění výkopů a záborů v zimním období, tj. od 16.11. do 31.3.
5. Užívání veřejného prostranství (komunikace, chodníkového tělesa, veř. zeleně, atd.) bude zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky Města Nový Jičín č. 1/2013 o místních poplatcích. Užívání komunikací a chodníků bude ohlášeno nejpozději 15 dní před začátkem užívání. Poplatek je splatný v den zahájení, nejpozději do 15-ti dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.
6. Při zásahu do pozemků v majetku Města Nový Jičín (budování sjezdu, ukládání inženýrských sítí, zateplování budov, atd.) budou před realizací stavby vyřešeny majetkoprávní vztahy na úseku majetku odboru správy majetku MěÚ Nový Jičín.
7. Zasahuje-li stavba či její část (včetně záborů a výkopových prací) do zeleně v majetku města Nový Jičín, stavebník před užíváním požádá o souhlas odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín.

**Vyjádření k existenci inženýrských sítí v majetku Města Nový Jičín:**

a) Teplovod - vyjádření poskytne provozovatel tepelného hospodářství Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava.

b) Veřejné osvětlení - žadatel musí bezpodmínečně respektovat přiložené vyjádření Technických služeb města Nový Jičín č.j.86881/19/Sta, ze dne 09.12.2019, které je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Ing. Vladimír Bartoň  
vedoucí odboru správy majetku

**MĚSTO NOVÝ JIČÍN**  
**741 01 NOVÝ JIČÍN**

**BANKOVNÍ SPOJENÍ**

KB, a.s., pobočka Nový Jičín  
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)  
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)  
IČ: 00298212

**ÚŘEDNÍ DNY A HODINY**

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	<b>úřad uzavřen</b>	
Pá	08:00 – 11:00	pokladna a podatelna otevřena

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289



Název vnitřního předpisu:

# **ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ A UMÍSTOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ A SKLÁDEK V MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍCH V MAJETKU MĚSTA NOVÝ JIČÍN**

Druh vnitřního předpisu:

**SMĚRNICE RM**

Číslo:

**11/2018**

Vydal (schválil):	rada města
Datum platnosti:	14.03.2018
Datum účinnosti:	01.04.2018
Nový předpis:	ano
Číslo novelizace:	-
Data předchozích novelizací:	-
Derogace:	ruší směrnici č. 16/2007
Podpsali:	Mgr. Blanka Faluš, MBA
Datum podpisu:	
Odbor, oddělení, osoba odpovědná za předpis:	Odbor majetku a investic, Ing. Vladimír Bartoň
Zpracoval:	Petr Zdráhal dipl. technik
Cíl (účel):	stanovení pravidel pro vydávání souhlasu s užitím komunikací spočívajícím v provádění výkopových prací a umísťováním stavebních zařízení a skládek na nich
Cílová skupina:	zaměstnanci Města Nový Jičín
Vychodiska, zdroje (z čeho předpis vychází):	Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních

	komunikací, ve znění pozdějších předpisů, TP 146 – Povodňová a provádění výkopů a zásepů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách komunikací
Způsob zveřejnění:	elektronická evidence vnitřních předpisů
Zveřejnit na webu Města :	ano
Originál uložen:	kancelář úřadu (centrální evidence právních a vnitřních předpisů), centrální spisovna

**Seznam zkratk ( často a běžně používaných a platných pro informační systém ):**

ZM	- Zastupitelstvo města Nový Jičín
RM	- Rada města Nový Jičín
VM	- Vedení města Nový Jičín
starosta ( St )	- starosta města Nový Jičín
místostarosta ( Míst )	- místostarosta města Nový Jičín
ÚTM	- Úsek tiskové mluvěti města Nový Jičín
tajemnice ( TaÚ )	- tajemnice Městského úřadu Nový Jičín
MeU	- Městský úřad Nový Jičín
vedoucí odborů ( VO )	- vedoucí odborů Městského úřadu Nový Jičín
KÚ	- Kancelář úřadu Městského úřadu Nový Jičín
IA	- Interní auditor Městského úřadu Nový Jičín
OF	- Odbor finanční Městského úřadu Nový Jičín
OK	- Odbor kontrolní Městského úřadu Nový Jičín
OŽÚ	- Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Nový Jičín
OO	- Odbor organizační Městského úřadu Nový Jičín
OSV	- Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín
OŠKS	- Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Nový Jičín
ÚPSŘ	- Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín
OŽP	- Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín
OD	- Odbor dopravy Městského úřadu Nový Jičín
OB	- Odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín
OSČ	- Odbor správních činností Městského úřadu Nový Jičín
OMI	- Odbor majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín
vedoucí organizačních složek ( VOS ):	
PS	- ProSenior Nový Jičín
NCNU	- Návrhové centrum Nový Jičín – město klobouků
ředitel městské policie ( ŘMP ):	
MP	- Městská policie Nový Jičín
ředitel příspěvkové organizace ( ŘPO ):	
TSM	- Technické služby města Nového Jičína

**Seznam dalších zkratk použitých ve vnitřním předpisu :**

Město	- Město Nový Jičín
TP	- Technické podmínky
ACO	- asfaltový beton pro obrusné vrstvy
ACL	- asfaltový beton pro ložní vrstvy
ACP	- asfaltový beton pro podkladní vrstvy
IS	- Inženýrské sítě

právníké nebo podnikající fyzické osobě do 500 000,- Kč dle § 42b zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2) V případě, že nebude místní komunikace nebo chodníkové těleso ve stanoveném termínu vyklizeno a uvedeno do původního stavu, vyměří zpětně Městský úřad Nový Jičín, odbor majetku a investic místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín o místních poplatcích, dle skutečného trvání užívání.

3) V případě, že nebude provedena konečná úprava místních a účelových komunikací, nebo nebude provedena v rozsahu dle těchto zásad ve stanoveném termínu, nebo nebude udržována provizorní úprava v zimním období, nebo nebude v 60-ti měsíční zkušební době provedena oprava zrušená sedáním záhozu, či nevhodným provedením konečné úpravy, podá Město Nový Jičín, odbor majetku a investic podnět k vydání exekučního příkazu podle ust. § 119 odst. 1 zák. č. 500/2004. Sb., správní řád, Městskému úřadu Nový Jičín, odboru správních činností. Ten po marném uplynutí lhůty stanovené exekuční výzvou vydá exekuční příkaz, kdy provedením prací pověří jiného dodavatele, který práce provede na náklad a nebezpečí žadatele. Následně bude na žadatele uplatněn nárok na úhradu nákladů.

**Čl. 9**

**Závěrečná ustanovení**

- 1) Touto směrnicí se ke dni její účinnosti ruší směrnice č. 16/2007 Zásady pro užívání veřejného prostranství, spočívající v provádění výkopových prací a umísťování stavebního zařízení a skládek, na území města Nového Jičína ze dne 11.12.2007.
- 2) Na právní vztahy vzniklé před dnem nabytí účinnosti této směrnice se vztahují ustanovení směrnice č. 16/2007.
- 3) Tato směrnice byla schválena usnesením Rady města Nový Jičín č. 176/160/2018 ze dne 14.03.2018.
- 4) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01.04.2018.

V Novém Jičíně .....

\_\_\_\_\_  
Mgr. Blanka Faluši, MBA  
místostarostka města

- Ložná vrstva v tl. 50 mm v celé ploše,
  - Položení dlažby a zaspárování šterkopiskem frakce 0 – 2 mm.
- Při diáždění musí být dodržena stávající technologie – typ dlažby, úprava styčných spár, kladecí schéma. V případě poškození dlažby bude použita nová dlažba shodného typu a barvy na náklady uživatele komunikace.

#### Čl. 7

### Kontrolní činnost při provádění výkopových prací v místních a účelových komunikacích v majetku města Nový Jičín

- 1) U výkopových prací do 150 m délky budou provedeny min. kontroly
  - a) 1x před záhozem,
  - b) 1x při záhozu,
  - c) 1x před prováděním konečné úpravy.
 Kontroly svolá uživatel komunikace a o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

- 2) U výkopových prací nad 150 m délky budou prováděny kontroly
  - a) pravidelně nejméně 2x týdně,
  - b) min. 1x kontrola před záhozem každého úseku,
  - c) min. 1x při záhozu každého úseku,
  - d) min. 1x před prováděním konečné úpravy každého úseku.
 Kontrolu svolá uživatel komunikace a o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

- 3) Nebudou-li tyto kontroly provedeny, provede žadatel na své náklady sondy na místech určených správcem komunikace, v opačném případě neprevézneme Město Nový Jičín, odbor majetku a investic místní a účelové komunikace a věc bude postoupena MěÚ Nový Jičín, odboru správních činností, k zahájení správního řízení.

- 4) Správcem komunikace budou prováděny náhodné kontroly. V případě pochybností při přebírání zápsů po zásahu do komunikace může správce komunikace požadovat protokol o míře ztuhnutí od autorizované zkušebny, nebo od organizací, které provádějí zkoušku míry ztuhnutí zápsů. Míra ztuhnutí musí odpovídat požadavkům na konstrukci vozovky dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

- 5) V den ukončení výkopových prací a provedení konečné úpravy je žadatel povinen přizvat správce komunikace k převzetí místní nebo účelové komunikace zpět k užívání. O tomto bude proveden zápis. V případě pochybností při přebírání může správce komunikace vyžadovat protokol o provedení kontroly kvality povrchu komunikace (rovinnost povrchu, tloušťka vrstev) dle požadavku TP 146.

- 6) Kontrolní zkoušky budou prováděny za přítomnosti správce komunikace a v místě komunikace, které určí správce komunikace, pokud nebude dohodnuto jinak. Za účelem kontroly provádění výkopových prací musí žadatel umožnit kompetentním zaměstnancům Městského úřadu Nový Jičín, případně příspěvkové organizaci a městské policii neomezený vstup na staveniště.

#### Čl. 8

### Postup při nepřehledných podmínkách

- 1) V případě nedodržení podmínek povolení MěÚ Nový Jičín, odboru dopravy, podmínek vyjádření Města Nový Jičín, odboru majetku a investic a těchto zásad postoupí odbor majetku a investic věc MěÚ Nový Jičín, odboru správních činností k zahájení správního řízení. V rámci správního řízení lze uložit pokutu fyzické osobě do 500 000,- Kč dle § 42a zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a

#### Čl. 1

### Úvodní ustanovení

- 1) Směrnice definuje postup a podmínky pro vydání souhlasu k provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín.
- 2) Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Města vydávající za vlastníka komunikace souhlas se zvláštním užitím místní komunikace a podmínky pro užití účelové komunikace spočívajícím v provádění výkopových prací a umísťování stavebních zařízení a skládek. Podmínky mohou být dodatečně upřesněny případně doplněny dle konkrétních podmínek v místě zásahu.

#### Čl. 2

### Povolování výkopových prací a umísťování stavebního zařízení v místních komunikacích (zvláštní užívání) a povolování výkopových prací a umísťování stavebního zařízení na veřejně přístupných účelových komunikacích

- 1) Povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace udělí na základě § 25 odst. 6 písm. c) až d) zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, silniční správní úřad s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky.
- 2) Kompetentní orgány/osoby:
  - a) **souhlas – vyjádření vlastníka (majetkového správce) pozemní komunikace:** Město Nový Jičín, odbor majetku a investic, oddělení majetku a komunálního hospodářství, Masarykovo nám.1/1, 741 01 Nový Jičín, (žádost k dispozici v kanceláři oddělení majetku a komunálního hospodářství nebo na internetových stránkách [www.novyjicin.cz](http://www.novyjicin.cz)).
  - b) **souhlas Policie ČR:** Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 01 Nový Jičín.
  - c) **povolení zvláštního užívání:** silniční správní úřad - Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín (žádost k dispozici v kanceláři odboru nebo na internetových stránkách [www.novyjicin.cz](http://www.novyjicin.cz)).

- 3) Při provádění výkopových prací a umísťování stavebního zařízení na účelových komunikacích se nejedná o zvláštní užívání komunikace podle § 25 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. O omezení obecného užívání veřejně přístupné účelové komunikace rozhodne příslušný silniční správní úřad po projednání věci s vlastníkem účelové komunikace a se souhlasem policie na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k omezení.

- 4) Podklady potřebné k vydání souhlasu – vyjádření vlastníkem místních a účelových komunikací – Městem Nový Jičín, odborem majetku a investic:
  - a) vyplněný formulář žádosti (k dispozici v kanceláři odboru majetku a investic, oddělení majetku a komunálního hospodářství nebo na internetových stránkách [www.novyjicin.cz](http://www.novyjicin.cz)),
  - b) situace s vyznačením rozsahu prováděných prací či umístění stavebního zařízení,
  - c) grafický návrh se zakresleným přechodným dopravním značením, vyžaduje-li to situace (v případě zásahu do vozovky místní a účelové komunikace),

- d) při výkopových pracích nad 150 m délky bude žadatelem navrženo rozdělení do úseků a bude předložen harmonogram prací.
- 5) Na základě těchto podkladů vydá Město Nový Jičín, odbor majetku a investic žadateli souhlas - vyjádření ke zvláštnímu užití místní komunikace, resp. vyjádření k omezení obecného užívání veřejně přístupné účelové komunikace.
- 6) V případě havárie inženýrských sítí není pro nezbytné práce, vedoucí k bezprostřednímu odstranění této havárie, potřebné předchozí povolení ke zvláštnímu užití místní komunikace, resp. povolení k omezení obecného užívání komunikace. Uživatel komunikace (vlastník inženýrské sítě, vlastník přilehlé nemovitosti) je povinen v den zahájení prací (v případě pracovního volna první následující pracovní den) toto telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit vlastníkovi komunikace a nejpozději do 3 pracovních dnů písemně požádat vlastníka dotčené komunikace o vydání souhlasu se zvláštním užitím komunikace, resp. o vydání souhlasu s omezením obecného užívání komunikace a sliční správní úřad o dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace, resp. o omezení obecného užívání účelové komunikace.
- 7) Lhůta pro vyřízení žádosti o souhlas vlastníka pozemní komunikace je v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších případech 60 dnů. Souhlas vlastníka pozemní komunikace nenahrazuje stanovisko dotčeného orgánu státní správy.

#### Čl.3

#### Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Příslušnou obecně závaznou vyhláškou je zaveden místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.1. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

#### Čl. 4

#### Obecné podmínky pro provádění výkopových prací v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín

- 1) Činnost při stavbě a zásazích do sličních pozemků bude prováděna v souladu se zněním vyhlášky č. 104/1997 (ve znění pozdějších předpisů), kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích a TP 146 – Povoloování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích při respektování ČSN 736121, ČSN 736131 a dalších souvisejících ČSN a TP.
- 2) Označení pracovních míst bude provedeno dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 3) Práce musí být prováděny tak, aby doba omezení provozu, obtěžování hlukem, vibracemi a zvýšenou prašností byla snížena na minimum.
- 4) Veškeré práce budou prováděny ve vhodném technologickém období. V období od 15.11. do 31.03. (zimní období) nejsou povoleny výkopové práce v místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín. V případě havárie na vedení inženýrských sítí v zimním období je udělena výjimka. Při provádění prací se postupuje dle následujících podmínek:  
Zásyp rýhy bude proveden dle technických podmínek uvedených v čl.6. Dočasná povrchová úprava komunikace bude provedena v rozsahu výkopu (v dlažďové komunikaci příslušnou dlažbou, v asfaltové komunikaci studenou asfaltovou směsí nebo betonem s nemrznoucí směsí nebo recyklovanou asfaltovou směsí za horka)

- 4) Místní komunikace - chodníkové těleso, stávající povrch asfaltový:

- a) Výkop:  
Asfaltový povrch bude rozřezán pilou v rozsahu výkopu, následně bude proveden výkop. Rezné hrany musí být pravouhlé. Veškerý vytěžený materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskládkován u výkopu a použit na zpětný zásyp.
  - b) Zásyp výkopu:  
Při zásypu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny (uvedeno bez vrchní vrstvy ACO 8 50/70, tl. 50 mm):
    - obalované kamenivo 50 mm
    - kamenivo frakce 8 – 16 200 mm
    - kamenivo frakce 0 – 32 v celé hloubce výkopu
  - c) Konečná úprava:  
Vyřezávání (zatezání pilou) a vybrání horní stávající vrstvy ACO (popř. litého asfaltu) v tloušťce 50 mm dle typu výkopu:
    - podélný výkop v rozsahu celé šířky chodníkového tělesa a v délce výkopu s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu,
    - příčný překop v celé šíři chodníkového tělesa a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,
    - dva a více příčných resp. drobných výkopů vzdálených od sebe do 10m po zakřivení s rozšířením o 0,5 m, v celé šíři chodníkového tělesa a délce vymezené krajními překopy s přesahem 0,5 m od vnějších hran výkopů,
    - ostatní drobné výkopy v celé šíři chodníkového tělesa a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,
    - penetrace v celé ploše,
    - asfaltování ACO 8 50/70 v tloušťce 50 mm, vzniklé spáry budou zalitty asfaltovou zalivkou a zasypány štěrkovským frakce 0 – 4 mm nebo opatřeny natavovacími pásky, dle určení správce komunikace.
- 5) Místní komunikace - chodníkové těleso, stávající povrch dlažďový:
    - a) Výkop:  
Dlažba bude rozebrána v rozsahu výkopu a uskládkována. Následně bude proveden výkop. Veškerý vytěžený materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskládkován u výkopu a použit na zpětný zásyp.
    - b) Zásyp výkopu:  
Při zásypu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny (uvedeno bez dlažby):
      - štěrkovský podsyp frakce 4 - 8 50 mm
      - kamenivo frakce 0 – 32 250 mm
      - kamenivo frakce 0 – 32 v celé hloubce výkopu
    - c) Konečná úprava:  
Rozebrání stávající dlažby dle typu výkopu, vyčištění a zhutnění stávajícího podkladu:
      - podélný výkop v rozsahu celé šířky chodníkového tělesa a v délce výkopu, při šířce chodníkového tělesa nad 2m, v rozsahu dle určení správce komunikace,
      - příčný překop v celé šíři chodníkového tělesa a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,
      - ostatní drobné výkopy v celé šíři chodníkového tělesa a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,

nejpozději následující den po ukončení prací, neurčí-li správce komunikace jinak. Tento zásah bude pravidelně kontrolován a udržován plně sjízdný a schůdný do doby provedení konečné úpravy povrchu. Takový výkop bude v jamách měsíčně otevírán, znovu zhuštěn a bude provedena konečná povrchová úprava dle technických podmínek uvedených v čl.6. Termín konečné úpravy je stanoven pevně, nejpozději do 30.4. téhož roku.

- 5) Při provádění výkopů mimo zimní období bude konečná úprava povrchu provedena nejpozději do 5-ti dnů po ukončení prací. Zásyp rýhy a konečná úprava povrchu bude provedena dle technických podmínek uvedených v čl.6. Až do provedení konečné povrchové úpravy bude místo výkopu označeno dopravním značením dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 6) V případě rozsáhlých zásahů do komunikací s asfaltovým krytem (nad 150m délky) celkem, budou tyto rozděleny do etap, dle druhu stavby. Návrh na rozdělení do etap předloží žadatel o souhlas s užitím komunikace. Tento návrh nemusí být ze strany města. Nový jičín akceptován a může být změněn. Každá další etapa stavby bude započata až po ukončení a převzetí předešlé etapy správcem komunikace. Za ukončení etapy se považuje úprava povrchu min. provizorním zaasfaltováním rýhy do roviny s okolím. Stav povrchu musí být průběžně sledován. Jeho případné poruchy musí být včas opraveny. Konečná úprava povrchu může být provedena až po ukončení sedání záস্যu rýhy.
- 7) Při samotné realizaci výkopových prací může být správcem komunikace upřesněn rozsah konečné povrchové úpravy komunikace dle skutečného zásahu do komunikace. Správce komunikace může při provádění konečné povrchové úpravy komunikace změnit technologii a typ prováděné konečné povrchové úpravy oproti původní skladbě.
- 8) Při zjištění existence kamenných dlažebních kostek a kamenných obrub pod povrchem komunikace, budou tyto očištěny, odvezeny a uloženy (v případě, že nebudou opětovně použity na příslušné stavbě) do areálu TSM Nový Jičín na náklady uživatele komunikace, neurčí-li správce komunikace jinak.
- 9) Uživatel komunikace před obnovou povrchu komunikace zajistí výškové vyrovnání zařízení inženýrských sítí umístěných na povrchu komunikace (poklopy kanalizačních šachet, dešťových vpustí, armatury, povrchové znaky ostatních inženýrských sítí atd.) do nivelety komunikace. Tolerance ve výškovém osazení poklopu a vtokové mříže ve vozovce nebo v chodníku musí vyhovovat tolerancím dle ČSN 75 6101 a ČSN EN 752 a dále podmínkám ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. U mříží vpustí a poklopů šachet umístěných v komunikačních plochách se přípouští odchylka max. - 5mm a + 0 mm nad okolní úroveň (v souladu s ČSN 75 6101 a ČSN EN 752).
- 10) Veškerá odvodňovací zařízení komunikací budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.
- 11) V případě poškození silniční dešťové kanalizace vedené v souběhu nebo křížením výkopů včetně uličních vpustí, uživatel komunikace na své náklady výměnou opraví celé části poškozeného potrubí nebo provede kompletní výměnu uliční vpustí včetně nového připojení na kanalizaci. Následně po ukončení prací uživatel komunikace doloží doklad o funkčnosti dešťové kanalizace (kamerová zkouška, fotodokumentace apod.), neurčí-li správce komunikace jinak.
- 12) V případě poškození vodorovného dopravního značení v průběhu stavebních nebo jiných prací na předmětné části komunikace je povinností uživatele komunikace při provádění konečné povrchové úpravy uvést toto značení do původního stavu a to prostřednictvím odborné firmy.

## 2) Místní a účelové komunikace s vozovkou – stávající povrch dlaždený:

- a) Výkop:
 

Při provádění výkopu musí být dodržen následující postup:

Dlažba bude rozebrána v rozsahu výkopu a uskladněna. Rozebrání dlaždeného krytu musí být provedeno tak, aby dlažba byla minimálně poškozena. Jednotlivé dlažební prvky budou řádně očištěny a uloženy ke zpětnému použití. Dlažební prvky budou uloženy mimo veřejně dostupnou plochu nebo řádně zajištěny proti vandalismu a krádeži. Následně bude proveden výkop. Veškerý vytěžený materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskladněn u výkopu a použit na zpětný zásyp.
- b) Zásyp výkopu:
 

Při záস্যu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny (vedeno bez dlažby):

  - štěrkopískový podsyp frakce 4 - 8 50 mm
  - kamenivo frakce 0 - 32 300 mm
  - kamenivo frakce 0 - 63 v celé hloubce výkopu
- c) Konečná úprava:
 

Rozebrání stávající dlažby dle typu výkopu, vyčištění a zhuštění stávajícího podkladu:

  - podélný výkop v rozsahu  $\frac{1}{2}$  komunikace a v délce výkopu s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu,
  - příčný překop v celé šíři komunikace a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,
  - ostatní drobné výkopy s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu a v pravidelném tvaru,
  - ložná vrstva v tl. 50 mm v celé ploše,
  - položení dlažby a zaspárování štěrkopískem frakce 0 - 2 mm.

Při dlažbě musí být dodržena stávající technologie – typ dlažby, úprava styčných spár, kladecí schéma. V případě poškození dlažby bude použita nová dlažba shodného typu a barvy na náklady uživatele komunikace. Povrch dlažby chodníku musí být na okraji 5 mm až 10 mm nad krajníky, obrubníky nebo obrubovými koskami. Žalby na odvedení srážkových vod je třeba v dlaždených krytech provádět se sklonem nejméně 0,5%.
- 3) Místní a účelové komunikace – komunikace s penetrovaným povrchem:
  - a) Výkop:
 

Při provádění výkopu musí být dodržen následující postup:

Bude proveden výkop v potřebném rozsahu. Veškerý vytěžený materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskladněn u výkopu a použit na zpětný zásyp.
  - b) Zásyp výkopu:
 

Při záস্যu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny:

    - kamenivo frakce 8 - 16 100 mm
    - kamenivo frakce 16 - 32 200 mm
    - kamenivo frakce 0 - 63 v celé hloubce výkopu
  - c) Konečná úprava:
 

Konečná úprava bude provedena penetrací, rozprostitím výplňového kameniva a zavibrováním v rozsahu výkopu. Obrusná vrstva bude opatřena ochranným nátěrem.

- 13) Kytí ukládaných IS musí být v souladu s ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 14) Před zahájením prací je uživatel komunikace povinen zajistit vytyčení inženýrských sítí (telefonní vedení, elektrické kabely, optické kabely, veřejné osvětlení, vodovodní, kanalizační a plynovodní potrubí apod.).
- 15) Zahájení a ukončení prací je uživatel komunikace povinen ohlásit Technickým službám města Nového Jičína, Suvorovova 114, Nový Jičín, min. 3 dny předem.
- 16) Dojde-li k výskytu poruch při provádění prací k omezení nebo zamezení přístupu k nemovitostem, bude uživatel komunikace majitelé těchto nemovitostí min. 15 dnů dopředu informovat a domluvit s ním náhradní řešení. K znečištění přístupu nesmí v žádném případě dojít.
- 17) Veškeré poruchy na komunikaci vzniklé případným sedáním záhozu či nekvalitním provedením konečné úpravy, musí uživatel komunikace bezodkladně odstraňovat až do stabilizace záhozu po dobu 60- ti měsíců od protokolárního předání překopu Městu Nový Jičín, odboru majetku a investic. Jestliže se porucha objeví v této lhůtě znovu, je uživatel komunikace povinen opravit ji.
- 18) Veškeré sporné situace budou řešeny na místě samém před zahájením výkopových prací, o tomto bude proveden zápis.

#### Čl. 5

### Obecné podmínky pro umístění stavebního zařízení a skládek na místních a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín

- 1) V období od 16.11. do 31.3. (zimní období) nejsou povoleny zábory na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích s výjimkou odstraňování havárií a dále jednání se o umístění kontejneru na odpad za předpokladu, že aktuálně nebude zhoršena sýzdnost a schůdnost komunikací (sníh, náledí).
- 2) Zvyšší užívaní veřejného prostranství k uskladnění materiálu lze povolit pouze v případě, nelze-li k tomuto účelu použít jiný prostor, např. dvůr, zahrada apod.
- 3) V případě záboru chodníku za účelem umístění lešení musí být zabezpečen průchod vedle lešení min. 0,9 m. Nelze-li to možné, musí být zajištěn podchod pod lešením, který bude zabezpečen proti úrazu procházejících osob, případně po vozovce.
- 4) Nesmí být zakryty nebo zastíněny prvky svíselného nebo vodorovného dopravního značení.
- 5) Označení pracovních míst bude provedeno dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 6) Nesmí dojít k zásahu do povrchu chodníků, obrubníků, nebo poškození žádné části tělesa komunikace. O stožary veřejného osvětlení nesmí být cokoliv kotveno.
- 7) V případě částečné uzavěry místní komunikace musí být zachován jeden jízdní pruh šířky nejméně 2,75 m.
- 8) Zábořem místní a účelové komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu.
- 9) Po celou dobu záboru bude udržován v okolí pořádek, nesmí docházet k jeho znečišťování. Pokud nejde o ohrazené staveniště, musí být stavební hmoty a jiný

materiál přivezeny až bezprostředně před jejich zpracováním, stavební suť a jiný odpad musí být v těchto případech denně odvážen.

- 10) Po celou dobu záboru bude zabezpečen nenušený přístup k uličním vpusům a jiným technickým zařízením.

#### Čl. 6

### Technické podmínky pro provádění výkopových prací v místních (včetně chodníkových těles) a účelových komunikacích v majetku Města Nový Jičín

- 1) Místní a účelové komunikace s vozovkou – stávající povrch asfaltový
  - a) Výkop:
 

Při provádění výkopu musí být dodrženy následující postupy:

Asfaltový povrch bude rozřezán pilou (případně odřezován) v rozsahu výkopu. Řezné hrany musí být pravouhlé. Následně bude proveden výkop. Veškerý vyřezaný materiál bude okamžitě odvezen a zlikvidován dle platných právních předpisů, v žádném případě nebude uskladněn u výkopu a použit na zpětný zásyp.

Zásyp výkopu:

Při zásypu výkopu musí být dodrženy tyto konstrukční vrstvy, které budou po 150 mm vrstvách hutněny (uváděno bez vrchní vrstvy ACO 11 + 50/70, tl. 50 mm):

    - obalované kamenivo 70 mm
    - kamenivo frakce 8 – 16 100 mm
    - kamenivo frakce 16 – 32 200 mm
    - kamenivo frakce 0 – 63 v celé hloubce výkopu
  - b) Konečná úprava:
 

Výřezování (zařezání pilou) a vybrání horní stávající vrstvy ACO v tloušťce 50 mm dle typu výkopu:

    - podélný výkop v rozsahu ½ šířky komunikace a v délce výkopu s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu,
    - příčný překop v celé šíři komunikace a v délce 0,5 m od hrany na každou stranu,
    - dva a více příčných resp. drobných výkopů vzdálených od sebe do 10m po zařezání s rozšířením o 0,5 m, v celé šíři komunikace resp. pruhu a délce vymezené krajními příkopy s přesahem 0,5 m od vnějších hran výkopu,
    - ostatní drobné výkopy s přesahem 0,5 m od hrany na každou stranu a v pravidelném tvaru,
    - je-li hrana výkopu blíže než 1 m ke krajnici, konečná povrchová úprava bude provedena až ke krajnici.

Asfaltový spojujací náter v celé ploše.

Asfaltování ACO 11 + 50/70 v tloušťce 50 mm bez navýšení nivelety vozovky. Vzniklé spáry budou zality asfaltovou záplavkou a zasypany štetkoviskem frakce 0 – 4 mm nebo opatřeny natavovacími pásy, dle určení správce komunikace.

Dojde-li při provádění výkopových prací k vytvoření kaverny nebo k poklesu okolního povrchu komunikace, musí být komunikace obnovena s přesahem minimálně v šířce kaverny resp. poklesu. Při zásahu do krytu vozovky nad 15 m<sup>2</sup> po zařezání s rozšířením o 0,5 m bude oprava vozovky prováděna strojní pokládkou.

V případě, že komunikace byla v předešlých 60 měsících rekonstruována (asfaltována v celé ploše), platí pro konečnou úpravu tyto podmínky:

    - podélný výkop v celé šíři komunikace a v délce výkopu (celoplošně),
    - příčný překop v celé šíři komunikace a v délce 0,5 m od hrany výkopu na každou stranu,
    - dva a více příčných resp. drobných výkopů vzdálených od sebe do 15m v celé šíři komunikace a délce vymezené krajními příkopy s přesahem 0,5 m od vnějších hran výkopu.

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Odbor životního prostředí  
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN		ev.č.: 32
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN		
Čj.: 913 24/2019		
Datum (čas)		19-12-2019
doručení:		
Počet listů:	Počet příloh/počet listů:	Jiný druh:
Spis. znak, skart. znak a lhůta:	Zpracování:	

Váš dopis zn.: OSM/85732/2019/PA  
Ze dne: 28.11.2019  
Naše č.j.: OŽP/85966/2019/BO  
Spis. značka: OŽP/85966/2019/BO

Vyřizuje: Ivana Boková  
Telefon: 556768265  
Mobil:

Město Nový Jičín  
odbor správy majetku - p. Paličková  
Masarykovo nám. 1/1  
741 01 NOVÝ JIČÍN

Datum: 18.12.2019

## **Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta), parc. č. 509/6, 568/3, 658/3 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí** **- stanovisko z hlediska samostatné působnosti**

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ve věcech samostatné působnosti pro oblasti:

- o posuzování zásahů do zeleně v majetku města
- o komplexní výkon hospodaření na lesním majetku města
- o systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle Přílohy č. 4 Organizačního řádu č. 1/2019 s účinností od 1.1.2019, kap. 10, odst. 2, bod č. 1.4., č. 1.23. a č. 1.34. vydává na základě Vaší žádosti ze dne 28.11.2019 stanovisko k dokumentaci

## **Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta), parc. č. 509/6, 568/3, 658/3 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí**

### 1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Ivana Boková)

Z hlediska odpadového hospodářství nemáme k tomuto záměru námitek.

### 2. Správa městské zeleně (referent veřejné správy Ing. Olga Kubálková)

Při stavebních pracích nesmí dojít k dotčení dřevin.

Je třeba jednat v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech a arboristickými standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti) a v souladu se zákonem č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky v posledním platném znění.

Dotčené plochy zeleně musí být uvedeny do stavu způsobilého převzetí.

### 3. Užívání veřejného prostranství – zeleně (referent veřejné správy Mgr. Kateřina Kuželová)

Vzhledem k tomu, že nedojde k užívání veřejného prostranství – zeleně, ve smyslu Obecně závazné vyhlášky Města Nový Jičín č. 1/2013, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství, nemáme k tomuto záměru námitek.

### 4. Správa městských lesů (referent veřejné správy Mgr. Jiří Schindler)

Z hlediska lesního hospodářství nemáme k tomuto záměru námitek.

#### **BANKOVNÍ SPOJENÍ**

KB, a.s., pobočka Nový Jičín  
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)  
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)  
IČ: 00298212

#### **ÚŘEDNÍ DNY A HODINY**

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	<b>úřad uzavřen</b>	
Pá	08:00 – 11:00	pokladna a podatelna otevřena

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz


tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289



Doporučujeme v případné smlouvě mezi Městem Nový Jičín a žadatelem zakotvit povinnost využití pozemku/ů v souladu s právními předpisy a konkretizovat postup obou smluvních stran při plánování a realizaci dalších záměrů (změna využití území, umístění stavby, budování zpevněných ploch, přístřešků apod.) mj. i ve vztahu k orgánům státní správy.

Toto vyjádření nenahrazuje:

1. stanoviska dotčených orgánů veřejné správy v přenesené působnosti (orgán ochrany ZPF, ovzduší, přírody, orgán státní správy lesů nebo orgán veřejné správy dle zákona o odpadech),
2. smlouvu o pronájmu nebo jiný právní titul opravňující užívání pozemku nebo jiné nakládání s ním,
3. vyjádření oprávněného zástupce města Nový Jičín v řízeních vedených orgány veřejné moci.

 MĚSTSKÝ ÚŘAD  
741 11 NOVÝ JIČÍN (139)

Ing. Eva Bártková  
vedoucí odboru životního prostředí



Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace  
Suворovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, CZ  
tel.: 556764830, fax.: 556764840, e-mail: sekretariat@ts.novyjicin-town.cz

Vaše č. j. OSM/85797/ 2019

Naše č.j. 86881/19/ Sta

**Věc: VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ – ZAŘÍZENÍ**  
**AKCE :** (místo staveniště – trasy):

**„Chodník a úpravy autobusových zastávek , ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta), parc. č. 509/6, 661, 568/3, 658/3, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.“**

**Při realizaci výše uvedené stavby ~~n-e-d-o-j-d-e~~ - d o j d e ke styku (souběhu-křižování) s podzemním zařízením V.O.**

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřípustné.

**Ochranné pásmo : 1 m**

V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky
- provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení)
- provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklizení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

**Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:**

- požádá o vytyčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
- vytyčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
- započítí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
- seznámí (prokazatelně) příslušné pracovníky s polohou vedení
- v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
- upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
- průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
- vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
- poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor

**Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání**

Převzal: Zasláno poštou  
MěÚ Nový Jičín - OSM  
pí. Paličková

Technické služby města Nového Jičína,  
příspěvková organizace  
Suворovova 909/114, 741 01 Nový Jičín  
IČ: 004-17688 DIČ: CZ00417688

V Novém Jičíně dne: 09.12. 2019

Stašek Petr  
vedoucí stř. VO