

D.2.c) Seznam zařízení a technická specifikace

c1) Tabulka vystrojení podpěrných bodů, Tabulka vystrojení osvětlovacích bodů

DPS

Akce: Autobsová zastávka "u partyzána" v Žilině u N.J.
400 SO-02 Elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce

vypracoval: Miloš Češík
datum: 07/2020

Str. 1

TABULKA VYSTROJENÍ PODPĚRNÝCH BODŮ ČEZ

Osvět. bod		Stožár				montáž												poznámka	
Č.	původ	Betonový		Vnější průměr vrcholu	stav	výložník svítidla náklon + 10 st.	Svítidlo, vybavení			Výbojka SHC 70W	SP 182/PSP1P	PV14 - 16A gG	Svorka propichovací	Svorka proudová	Objímka 225 + Svorka kotvení	Omezovač přepětí	AES 2x25 (m)	CYKY 3Jx1,5 (m)	
		ČEZ	VO				AL LED 1x26W	Náklon ve stupních	AL odlitek SHC										
630		B(9/3)		Ø 180	Stávající						X	X	2x				8		Tr. PE ø63 3m (svod)
CELKEM		1 ks									1 ks	1 ks	2 ks				8m		

TABULKA VYSTROJENÍ OSVĚTLOVACÍCH BODŮ

Osvět. bod		Stožár kruhový			montáž								poznámka	
Č.	původ	uliční	přechodový	stav	výložník svítidla	svítidlo		Náklon svítidla	Pojistka 6 A (E14)	El. výzbroj	Kryt výzbroje KS 48	CYKY 3Jx1,5 (m)	betonová spádová deska	rozfázování
							MARUT S ZP 6k0 750 (54W)							
1	nový		PA 6	Nový	PD 1 (1,5m)		X	0°	X	SR 461 - 14 Cu	X	8,0	X	
2	nový		PA 6	Nový	PD 1 (1,5m)		X	0°	X	SR 461 - 14 Cu	X	8,0	X	
CELKEM			PA 6 2ks		PD 1 (1,5m)-2ks		2 ks		2 ks	SR 461-2 ks	2 ks	16 m	2 ks	