

LEGENDA:

- Stáv. podpěrný bod ČEZ
- Stáv. výbojkové svítidlo VO na PB ČEZ
- VO — Stáv. nadzemní vedení VO
- CYKY 3Jx2,5 v tr. ØPE 40
- CYKY 3Jx1,5
- uzemnění FeZn Ø10mm
- ZT — zemnící tyč 2,0m se svorkou
- CYKY 3Jx2,5 v tr. ØPE 40 v navrženém protlaku Ø110
- PS — Pojistková skříň na stáv. podpěrném bodě ČEZ Typ: SP 182/PSP1P (1x16A) ve výšce 3,0 m

Instalovaný příkon	- 0,11 kW
Soudobý příkon	- 0,11 kW

Veřejné osvětlení ČSN 36 0455
Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54
Max.odpor - soustavy 10Ω
Napěťová soustava 1+PEN AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S

Autorizace	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kresll
	Miloš Češík	Miloš Češík	Miloš Češík

Investor: Město Nový Jičín
Masarykovo nám.1, 741 01 Nový Jičín

Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby DPS

AKCE: Autobsová zastávka "u partyzána" v Žilině u N.J.
400 SO-02 Elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
D.2.b) Výkresová část

Název výkresu: Schéma rozvodů a jištění

Miloš ČEŠÍK
Severní 625
742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 71445480; DIČ: CZ7402165254
Tel.:724 051 989
Email: milos.cesik@misa.cz

Č. autorizace		Číslo kople:
Číslo zakázky	1618	
Datum	07/2020	
Formát	1x A4	
Měřítko	-	Číslo výkresu: 204