



Č. j:KRPT-262517-1/ČJ-2018-070406

Nový Jičín 29. listopadu 2018

Počet listů :1

Přílohy : 1/PD

Projekční a inženýrská činnost  
Groman a spol., s.r.o.  
Bezručova 879  
**STUDÉNKA**

**Vyjádření k PD „Autobusová zastávka „u partyzána“ v Žilině u Nového Jičína“, vyjádření ke společnému povolení stavby a vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb.,

**nemá zásadních námitek**

z hlediska svých sledovaných zájmů k výše uvedené stavbě - „Autobusová zastávka „u partyzána“ v Žilině u Nového Jičína“.

Chodníkové tělesa, přechod pro chodce a pochozí prostory navrženým provedením podle PD **odpovídají** vyhlášce č. 398/2009 Sb. v návaznosti na ČSN 736110/Z1. Za nasvětlení přechodu dle TKP odpovídá projektant. Provedení autobusových zastávek odpovídá ČSN 736425-1.

Zábradlí na konci chodníkového tělesa bude osazeno tak, aby nezasahovalo do průjezdního profilu silnice, tj. bude osazeno ve smyslu VL 1 – Vozovky a krajnice, odst. 1.213.03. Zábradlí bude ukončeno min. 0,5 m od hrany zpevněné krajnice. Dále požadujeme, aby podél vyvýšené palisády byl instalován záchytný systém, který zabrání pádu chodců.

Zde již není řešeno umístění „chodníkového sloupku s odrazkou“ v prostoru počátku stavby. S tímto řešením bychom nesouhlasili. Střet vozidla údržby s obrubou lze vyřešit postupným zvýšením výšky obruby, z nulového převýšení. Vyhláška č. 398/2009 Sb. v Příloze č. 1, čl. 1.1.1. hovoří, že výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm, tedy mohou být nulové, popř. postupně začínat i v dané mezi pod úrovní stávajícího povrchu.

Ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. **souhlasíme** s umístěním dopravního značení v dané lokalitě podle dokumentace, která je rovněž přílohou tohoto vyjádření. V rámci realizace bude před VDZ V7a, tj. před přechodem pro chodce VDZ V1a v délce 30 m, která bude v místě křižovek nahrazena VDZ V2b – viz TP 65. Napojení – vjezd/výjezd od komunikace na parcele p. č. 1249 a 1221/1 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, bude podle charakteru komunikace náležitě označeno DZ, tj. v případě,