



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Projekční a inženýrská činnost  
Groman a spol., s.r.o.  
Bezručova 879  
742 13 Studénka

Značka: 9773/V030833/2018/NO

Ostrava, dne: 3.12.2018

Věc: **Autobusová zastávka „U partyzána“ v Žilině u Nového Jičína, parc.č. 1225, 1254/3, 1832/1, 1832/2, k.ú. Žilina u Nového Jičína**  
Investor: Město Nový Jičín  
*Stanovisko pro územní a stavební řízení*

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 02.10.2018 pod zn.: 9773/V025827/2018/AUTOMAT.

#### Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu chodníkového tělesa, včetně odvodnění, autobusové zastávky a přechodu pro chodce s nasvětlením na pozemcích parc.č. 1225, 1254/3, 1832/1, 1832/2, k.ú. Žilina u Nového Jičína. Chodníkové těleso je navrženo v šířce 1,5 m, od komunikace a autobusové zastávky je odděleno betonovým obrubníkem. Mezi navrženým chodníkovým tělesem a stávajícím chodníkovým tělesem bude umístěn přechod pro chodce šířky 3,0 m. Poloha zastávky autobusů je stávající, autobusová zastávka je doplněna o nové parametry. Jako nástupiště bude sloužit průběžný chodník, který bude v místě zastávky rozšířen na šířku 2,2 m. Chodníkové těleso je navrženo z betonové dlažby v celkové tl. 260 mm.

Odvodnění chodníkového tělesa je navrženo pomocí dvou uličních vpustí s napojením do stávající dešťové kanalizace DN 300 v majetku a provozování města. Součástí stavby bude osvětlení přechodu pro chodce s napojením ze stávajícího betonového sloupu.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

#### Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 1225, 1254/3, 1832/1, 1832/2, k.ú. Žilina u Nového Jičína **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku města Nový Jičín, které SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 1205/KNS/NJ/2012, a to s **kanalizačním sběračem splaškové kanalizace DN 250 PP** – viz mapová příloha. Požadujeme respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Rovněž **stavbou přípojek inženýrských sítí je nutné respektovat naše zařízení** – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za