

RSE Project s.r.o.

Ruská 83/24

700 30 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR951/005464/2019	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0001140/2019	DATUM 28.11.2019
VYŘIZUJE Mgr. Schönwälder	TELEFON 956951218	GSM 725257574	E-MAIL martin.schonwaller@lesycr.cz

Stavba: „Propustek u domu č.p. 86, k.ú. Straník“**- vyjádření k dokumentaci pro společné povolení**

V rámci předmětné stavby má být provedena rekonstrukce propustku, který kříží bezejmenný přítok Stranického potoka. Stávající propustek o rozměrech cca 1,25 x 0,88 m má být nahrazen propustkem z prefabrikovaných rámových dílů (rozměry 2,0 x 1,1 m) uložených na železobetonové základové desce. Vtok a výtok má být opatřen železobetonovým čelem s římsou. Stávající sdělovací vedení a kabelové rozvody mají být umístěny do chrániček v ŽB římsě propustku. V propustku mají být zřízeny bermy. Dno a bermy mají být z lomového kamene do betonového lože. Vtok a výtok z propustku má být opevněn dlažbou z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového lože tl. 0,15 m, na začátku a konci úpravy má být stabilizační práh tl. 0,8 m. V rámci stavby má být provedena přeložka STL plynovodu v místě propustku, STL plynovod bude nově veden v chráničce pod základy propustku s krytím chráničky 1,2 m pode dnem propustku. V rámci stavby má být rovněž provedena ochrana stávajícího vodovodního potrubí, které má být uloženo do chrániček. Dle hydrotechnického posouzení má nový propustek převést návrhový průtok Q_{50} a kontrolní návrhový průtok Q_{100} se vzdutím vody bez přelítí komunikace.

Lesy České republiky, s.p., Správa toku – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku sdělují z hlediska správce vodního toku k předloženým podkladům následující:

- Plánovaný propustek kříží bezejmenný tok, IDVT 10215217, ČHP 2-01-01-075, který je ve správě státního podniku Lesy České republiky. Pozemek koryta vodního toku p.č. 1819/1 v k.ú. Straník není ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.
- Proti stavbě propustku a úpravě koryta vodního toku nemáme námitek při splnění následujících podmínek:
 1. Propustek musí být dimenzován na převedení návrhového průtoku Q_{50} (4,59 m³/s).
 2. Koryto vodního toku bude v souladu s PD opevněno kamennou dlažbou tl. 150 mm do betonu tl. 150 mm ukončenou betonovými prahy tl. 800 mm v dostatečném rozsahu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta i vybudovaného opevnění.
 3. Úpravu koryta nebude správce toku přebírat do svého majetku.
 4. Inženýrské sítě budou vedeny v chráničkách v ŽB římsě propustku, STL plynovod bude veden v chráničce s krytím chráničky 1,2 m pode dnem propustku. Vodovodní potrubí bude uloženo do chrániček.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.




Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

www.lesycr.cz

5. Vlastník propustku vč. úpravy koryta bude vybudované objekty udržovat v řádném technickém stavu, bude zajišťovat kapacitu průtočného profilu pod propustkem odstraňováním nánosů a naplavenin dle potřeby.
6. Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů způsobené průtokem vod v korytě, přivalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.
7. Stavební ani jiný materiál v průběhu stavby nebude ukládán v korytě vodního toku ani v místech, ze kterých by mohl být do koryta splaven.
8. Stavba bude zabezpečena proti úniku ropných látek do vodního toku. V průběhu výstavby budou učiněna taková opatření, která zamezí znečištění koryta vodního toku.
9. Po provedení prací bude dotčená část koryta a okolního terénu upravena a oseta.
10. Požadujeme oznámení zahájení prací, přizvání v průběhu prací. Po skončení stavby budeme přizvání ke kontrole splnění našich podmínek a k vydání písemného stanoviska, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky.
11. Veškeré změny v projektové dokumentaci, kterými bude dotčen vodní tok v naší správě, nám budou předloženy k posouzení a vyjádření. Upozorňujeme, že podél vodního toku do vzdálenosti 6 m od horních břehových čar koryta je nutno ponechat nezastavěný manipulační pruh.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek



Ing. Miroslav Kahánek
Vedoucí ST - oblast povodí Odry