

**4M ROŽNOV spol. s r.o.**

**ISO9001:2008**

**KABELOVÉ ROZVODY – TELEKOMUNIKACE**

člen mediální skupiny DWP

Videčská 473, ROŽNOV p.R., 756 61

IČO: 45195579, DIČ: CZ45195579

tel: 603 451 222, fax: 571 626 345

e mail: [info@4mroznov.cz](mailto:info@4mroznov.cz)

RSE Project s.r.o.  
Ruská 83/24  
703 00 OSTRAVA

Věc: vyjádření o existenci kabelů systému TKR Hostašovice a Straník

V katastrálním území Nový Jičín - Straník, na parcelách 49, 1111/4, 1112, 48/1 a sousedních zasažených stavebním záměrem „PROPUSTEK U DOMU Č.P. 86, K.Ú.STRANÍK“ se NACHÁZÍ podzemní kabelové koaxiální sítě TKR Hostašovice a Straník, které jsou ve správě společnosti 4M Rožnov spol. s r.o.

Podzemní metalické kabely leží v těsné přípoloží s kabely O2 Cetin tak, jak je zakresleno do přiložených snímků projektové dokumentace a červeně zvýrazněno.

Uvedeným stavebním záměrem DOJDE k dotčení sítí ve správě firmy 4M Rožnov spol. s r.o.

### VYJÁDŘENÍ:

- 1/ Před započítím zemních prací je potřeba detailně vytýčit podzemní telekomunikační sítě!
- 2/ Pro detailní vytýčení volejte minimálně 7 dnů předem na tel: 603451222 nebo 603428224 nebo 603255372 nebo 571626345 – více na [www.4mroznov.cz](http://www.4mroznov.cz) / vyjadřování.
- 3/ V případě odkrytí kynety s kabely systémů TKR Hostašovice je nezbytné provést:
  - před záhozem výkopů vizuální kontrolu celistvosti odkrytých kabelů se zápisem o výsledku do stavebního deníku.
  - zásyp výkopu s hutněním po vrstvách.
  - v kynetě s kabely obnovení pískového lože.
  - v místech odkrytí zpětné překrytí zasypaných kabelů výstražnou folií.
  - proti uvedenému stavebnímu záměru nemáme dalších výhrad.

Souhlasíme s vydáním souhlasu se stavbou pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení.

Toto vyjádření platí pro správu a ochranu sítí TKR Hostašovice a Straník, jeden rok od data vydání.

razítko, podpis

Roudný Pavel  
Za firmu 4M Rožnov spol. s r.o.  
Provozovatel a správce sítí TKR Hostašovice a Straník



- Metallische Kabely QR860, trubkach:
- 1 x RG11
  - 2 x RG6
  - 1 x QR540
  - 1 x QR860

POZNAMKA:

NADZEMNI VEDENI  
TKR STRANIK

PODZEMNI VEDENI  
TKR STRANIK

TKR STRANIK

**ROZNOV spol. s r.o.**  
 IČ: 45195579, DIČ: 45195579  
 Vřetická ul. 473, 740 61 Rážnov p.R.  
 Tel./FAX: +420 571 626 345

NR. 3. 2019

