

4M ROŽNOV spol. s r.o.

ISO9001:2008

KABELOVÉ ROZVODY – TELEKOMUNIKACE

člen mediální skupiny DWP

Videčská 473, ROŽNOV p.R. 756 61

IČO: 45195579, DIČ: CZ45195579

tel: 603 451 222, fax: 571 626 345

e mail: info@4mroznov.cz

RSE Project s.r.o.
Ruská 83/24
703 00 OSTRAVA

Věc: vyjádření o existenci kabelů systému TKR Hostašovice a Straník

V katastrálním území Nový Jičín - Straník, na parcelách 49, 1111/4, 1112, 48/1 a sousedních zasažených stavebním záměrem „PROPUSTEK U DOMU Č.P. 86, K.Ú.STRANÍK“ se **NACHÁZÍ** podzemní kabelové koaxiální sítě TKR Hostašovice a Straník, které jsou ve správě společnosti 4M Rožnov spol. s r.o.

Podzemní metalické kabely leží v těsné přípolosti s kabely O2 Cetin tak, jak je správně zakresleno do přiložených snímků projektové dokumentace.

Uvedeným stavebním záměrem **DOJDE** k dotčení sítí ve správě firmy 4M Rožnov spol. s r.o.

VYJÁDŘENÍ:

1/ Před započítím zemních prací je potřeba detailně vytýčit podzemní telekomunikační sítě!

2/ Pro detailní vytýčení volejte minimálně 7 dnů předem na tel: 603451222 nebo 603428224 nebo 603255372 nebo 571626345 – více na www.4mroznov.cz / vyjadřování.

3/ V případě odkrytí kynety s kabely systémů TKR Hostašovice je nezbytné provést:

- před záhozem výkopů vizuální kontrolu celistvosti odkrytých kabelů se zápisem o výsledku do stavebního deníku.

- zásyp výkopu s hutněním po vrstvách.

- v kynetě s kabely obnovení pískového lože.

- v místech odkrytí zpětné překrytí zasypaných kabelů výstražnou folií.

4/ Přeložení a přepojení kabelů TKR Hostašovice a Straník provede firma vzešlá z výběrového řízení v součinnosti s provozovatelem a servisní firmou 4M Rožnov spol. s r.o. Pro přepojení je potřeba zajistit, aby nedošlo ke zbytečně dlouhému provoznímu výpadku – max. 1 hod!

Vzhledem k použití speciálních kabelů fy Commscope Inc. Knada a náradí od fy Cablematic USA a konektorů a spojek od fy. Cabelcon USA je nezbytné, aby překládku a přepojení vlastních kabelů provedla servisní a provozní fy 4M Rožnov spol. s r.o včetně následného měření provozních přenosových parametrů.

- při splnění výše popsanych podmínek proti uvedenému stavebnímu záměru nemáme dalších výhrad.

Souhlasíme s vydáním souhlasu se stavbou pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení.

Toto vyjádření platí pro správu a ochranu sítí TKR Hostašovice a Straník, jeden rok od data vydání.

razítko, podpis

Roudný Pavel

Za firmu 4M Rožnov spol. s r.o.
Provozovatel a správce sítí TKR Hostašovice a Straník

