naše značka
5002236217

vyřizuje
Jan Štoudek

datum
29.10.2020

BENEPRO, a.s.
Tovární 1707/33
73701 Český Těšín

Věc:
Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín

K.ú. - p.č.: Loučka u Nového Jičína

Stavebník: Město Nový Jičín , Masarykovo nám. 1/1 , 74101 Nový Jičín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- NTL plynovod ocel DN 300 (rok uvedení do provozu 1988)
- NTL plynovodní přípojka ocel DN 50, HUP nika

Na základě předložené situace byl předán informační zákres, poskytnutý zákres je pouze orientační!

Při provádění výše uvedených stavebních úprav objektu nesmí dojít k omezení přístupu k PZ vč. HUP plynovodní přípojky. Budované objekty dodrží od stávajícího PZ vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1 m.
Případné jakékoliv přístavby, nové závěsné balkóny, lodžie, přístavby vchodu, zádveří, zastřešení apod. požadujeme umístit mimo ochranné pásmo PZ min. 1 m od vytyčeného plynárenského zařízení.

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni), následně během stavby kontrola PZ viz odst.10.

Při souběhu, křížení inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Na základě předloženého projektu sdělujeme toto naše stanovisko:

(viz níže stejné podmínky jako vydané stanovisko zn.5001969217 ze dne 29.7.2019 pro stavbu "Stavební úprava a zateplení BD Jičínská 274", které vydal Vedoucí zpracování externích požadavků Jaroslav Kápička)

- v rámci zpracování stanoviska bylo provedeno vytýčení polohy NTL plynovodu před vstupní chodbou do bytového domu
- vytýčením bylo zjištěno, že NTL plynovod je umístěn 110 cm od předsunuté stěny zádveří s vchod. dveřmi - uzavřený prostor
- zastřešení vchodu ale zasahuje do ochranného pásma NTL plynovodu, které činí 1 m na každou stranu

- projekt předpokládá zachování stávajícího půdorysu vstupní chodby
- s rozsahem stavby vzhledem k ověřené poloze NTL plynovodu
- zařízení staveniště požadujeme umístit mimo ochranné pásmo NTL plynovodu, které činí 1 m na každou stranu.

Upozornění:
Výčením bylo zjištěna protorová kolize s vchody domů u č.p. 274, 273 a č. 272.
Tento stav vzniknul po uvedení NTL plynovodu do provozu (po roce 1988).
Dle veřejně přístupných mapových podkladů lze identifikovat přístavbu vchodů ke stávajícím bytovým domům v roce 2012, v letech 2004 - 2006 tyto objekty na leteckých snímcích ještě neexistují. Na základě tohoto zjištění bude společností GasNet s. r.o. kontaktován výbor SVJ domů č.p.274,273,272 v ul. Jičínská, Nový Jičín a bude zahájeno jednání o nápravě stavu.

Vlastník nemovitosti č.p. 272, ul. Jičínská, Nový Jičín je touto formou informován o skutečnosti, že společnost GasNet s.r.o. v případě nutnosti opravy NTL plynovodu nebude na své náklady provádět uvedení stavby do původního stavu, jelikož konstrukce stavby zasahuje do ochranného pásma NTL plynovodu a omezuje provedení zemních prací potřebných k provedení opravy NTL plynovodu.

Další podmínky:

Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn.zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb.v platném znění).
V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava terénu a pojížděno těžkou technikou.

V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem tak, aby nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

- Případná budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, nearmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).
V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem, musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně od 0,80 - 1,50 m dle ČSN 736005, tabulka B1.
Dojde - li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, při realizaci požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- V souvislosti s výše uvedenými pracemi v případě zateplení, izolaci domu apod. nesmí v ochranném pásmu plynárenského zařízení vzniknout duté prostory s možností hromadění plynu a jeho dalšího rozšíření v případě poruchy plynárenského zařízení. U případného drenážního potrubí je nutno dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 vč. Změny 3 jako pro stokové sítě a kanalizační přípojky.

Upozorňujeme, že provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Plynárenské zařízení včetně HUP musí zůstat volně přístupné z důvodu inspekčních a kontrolních činností.

Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím plynárenském zařízení PZ (přeložka, odpojení, úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.). Případný zásah na PZ musí být řešen samostatným stanoviskem. Kontaktní osoba pro přeložku (technik PPZ v příslušné oblasti) viz kontaktní systém: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
p. Farny Jiří - specialista přip.a rozv. PZ-Morava sever 1,
E-mail : jiri.farny@innogy.com, Telefon: 595 142 033, 724 088 021.

Při splnění podmínek tohoto stanoviska souhlasíme v rozsahu této stavby s povolením stavby
dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002236217 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 279 35 311
Jan Štoudek
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420595142035
jan.stoudek@gasnet.cz

Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Orientační zákres plynárenského zařízení, Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadate

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002236217 ze dne 29.10.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín , Masarykovo nám. 1/1 , 74101 Nový Jičín. K.ú.: Loučka u Nového Jičína.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002236217 ze dne 29.10.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín , Masarykovo nám. 1/1 , 74101 Nový Jičín. K.ú.: Loučka u Nového Jičína.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002236217 ze dne 29.10.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín , Masarykovo nám. 1/1 , 74101 Nový Jičín. K.ú.: Loučka u Nového Jičína.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002236217 ze dne 29.10.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín , Masarykovo nám. 1/1 , 74101 Nový Jičín. K.ú.: Loučka u Nového Jičína.



Dokumentace byla zpracována pro účely stavebního povolení a nenahrazuje prováděcí dokumentaci

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaušek	Bc. M. Maďarová	Bc. M. Maďarová	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel.: 595 172 428, fax: 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
	Maďarová	Maďarová		
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		Formát	A3
Místo stavby	p. č. 445/9, k. ú. Loučka u Nového Jičína		Datum	09/2020
Akce: Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín			Účel	DSP
			Měřítko	1:250
			Arch. číslo	BE/2020/02
Obsah: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Číslo kopie	Číslo výkresu C.3

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002236217 ze dne 29.10.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín , Masarykovo nám. 1/1 , 74101 Nový Jičín. K.ú.: Loučka u Nového Jičína.

ŘEZ A–A – NOVÝ STAV
M 1:100



POZNÁMKY:
- INSTALUJE SE NOVÁ SESTAVA PLECHOVÝCH POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK (40 ks) A NOVÉ TABLO SE ZVONKY (40 ZVONKŮ)
- PROVEDE SE NOVÁ DLAŽBA PŘED VSTUPY A MEZI VCH. DVEŘMI A SCHODIŠTĚM, PŘED OBĚMA VSTUPY SE OSADÍ NOVÉ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽE
- NA LODŽIÍCH SE INSTALUJÍ NOVÉ SUŠÁKY NA PRÁDLO
- SPÁRY MEZI PANELY BUDOU VYPLNĚNY AKRYLOVÝM TMELEM VHODNÝM DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
- STĚNY POD ÚROVNÍ TERÉNU BUDOU ZATEPLENY STEJNĚ JAKO SOKLOVÁ ČÁST AŽ PO ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI



LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 250, 300 mm
- MINERÁLNÍ VATA TL. 160, 120 mm, λ=0,038 W/(mK),
- XPS TL. 80, 60, 40 mm, λ=0,035 W/(mK), 300 kPa
- FENOLICKÁ PĚNA TL. 80 mm, λ=0,021 W/(mK)
- EPS 150 S TL. 200, 100, 60 mm, λ=0,037 W/(mK) (SPÁDOVÉ KLÍNY)

Dokumentace byla zpracována pro účely stavebního povolení a nenahrazuje prováděcí dokumentaci

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaušek	Bc. M. Maďarová	Bc. M. Maďarová	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
	Maďarová	Maďarová		
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		**Formát**	A3
			Datum	09/2020
Místo stavby	p. č. 445/9, k. ú. Loučka u Nového Jičína		**Účel**	DSP
Akce:	Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín		**Měřítko**	1:100
			Arch. číslo	BE/2020/02
Obsah:	ŘEZ A-A - NOVÝ STAV		**Číslo kopie**	**Číslo výkresu** D 1.1.13

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002236217 ze dne 29.10.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín , Masarykovo nám. 1/1 , 74101 Nový Jičín. K.ú.: Loučka u Nového Jičína.

PŮDORYS 1. PP – NOVÝ STAV
M 1:100



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- XPS TL. 100 mm, λ=0,035 W/(mK), 300 kPa
- (A) PODHLED – MINERÁLNÍ VATA TL. 80 mm, λ=0,038 W/(mK) (SKLADBA S1)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	ÚPRAVY POVRCHŮ	
			PODLAHA	STROP
0.01	VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ	20,39	VYHLAZOVACÍ HMOTA	OMÍTKA
0.02	KOLÁRNA	9,91	VYHLAZOVACÍ HMOTA	MIN. VATA 80 mm
0.03	SCHODIŠTĚ	8,97	VYHLAZOVACÍ HMOTA	BEZ ÚPRAVY
0.04	KOČÁRKÁRNA	20,45	VYHLAZOVACÍ HMOTA	MIN. VATA 80 mm
0.05	SUŠÁRNA	17,00	CEMENT. POTĚR S NÁTĚREM	MIN. VATA 80 mm
0.06	SUŠÁRNA	16,28	CEMENT. POTĚR S NÁTĚREM	MIN. VATA 80 mm
0.07	SKLEPNÍ BOXY	109,23	VYHLAZOVACÍ HMOTA	MIN. VATA 80 mm
0.08	INSTALACE	-	BEZ ÚPRAVY	BEZ ÚPRAVY
0.09	PRÁDELNA	14,28	CEMENT. POTĚR S NÁTĚREM	MIN. VATA 80 mm
0.10	ŽEHLÍRNA	20,33	CEMENT. POTĚR S NÁTĚREM	MIN. VATA 80 mm
0.11	SKLEPNÍ BOXY	74,97	VYHLAZOVACÍ HMOTA	MIN. VATA 80 mm
0.12	TELEKOM???	13,25	CEMENT. POTĚR S NÁTĚREM	MIN. VATA 80 mm
0.13	PŘEDSÍŇ	8,12	CEMENT. POTĚR S NÁTĚREM	MIN. VATA 80 mm
0.14	VÝTAH	-	-	-
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA 1.PP 333,18 m²				

Dokumentace byla zpracována pro účely stavebního povolení a nenahrazuje prováděcí dokumentaci

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaušek	Bc. M. Maďarová	Bc. M. Maďarová	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
	Maďarová	Maďarová		
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		**Formát**	A3
Místo stavby	p. č. 445/9, k. ú. Loučka u Nového Jičína		**Datum**	09/2020
Akce:	Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín		**Účel**	DSP
			Měřítko	1:100
			Arch. číslo	BE/2020/02
Obsah:	PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV		**Číslo kopie**	**Číslo výkresu** D 1.1.09

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002236217 ze dne 29.10.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín , Masarykovo nám. 1/1 , 74101 Nový Jičín. K.ú.: Loučka u Nového Jičína.

PŮDORYS 1. NP – NOVÝ STAV

M 1:100



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- MINERÁLNÍ VATA TL. 160, 140, 80 mm, λ=0,038 W/(mK)
- XPS TL. 80, 40 mm, λ=0,035 W/(mK), 300 kPa
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 250 mm
- HLAVNÍ VSTUP
- VEDLEJŠÍ VSTUP
- (A) PODHLED – MINERÁLNÍ VATA TL. 80 mm, λ=0,038 W/(mK) (SKLADBA S1)

POZNÁMKY:

- INSTALUJE SE NOVÁ SESTAVA PLECHOVÝCH POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK (40 ks) A NOVÉ TABLO SE ZVONKY (40 ZVONKŮ)
- PROVEDE SE NOVÁ DLAŽBA PŘED VSTUPY A MEZI VCHODOVÝMI DVEŘMI A SCHODIŠTĚM
- PŘED OBĚMA VSTUPY BUDOU OSAZENY NOVÉ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽE
- SPÁRY MEZI PANELY BUDOU VYPLNĚNY AKRYLOVÝM TMELEM VHODNÝM DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
- VE VŠECH BYTECH 1. NP BUDOU POD OKNY NOVĚ OSAZENY SUŠÁKY NA PRÁDLO

Dokumentace byla zpracována pro účely stavebního povolení a nenahrazuje prováděcí dokumentaci

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.
Ing. R. Hlaušek	Bc. M. Maďarová	Bc. M. Maďarová	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
	Maďarová	Maďarová	

Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	**Formát**	A3
		Datum	09/2020
Místo stavby	p. č. 445/9, k. ú. Loučka u Nového Jičína	**Účel**	DSP
Akce: Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín		**Měřítko**	1:100
		Arch. číslo	BE/2020/02
Obsah: PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE		**Číslo kopie**	**Číslo výkresu** D 1.1.03