



Strategický partner města
Nový Jičín
pro výstavbu a provoz
městské optické sítě

BENEPRO, a.s.
Monika Burková
Tovární 1707/33
Český Těšín, 737 01

info@benepro.cz

Č.j. 47/20

Vyřizuje: ing. Vladan Šetka

Nový Jičín
8.9.2020

Reakcí na Vaši žádost ze dne 4.9.2020 je následující vyjádření.

Vyjádření o existenci podzemní sítě elektronických komunikací

vydané podle §101z.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) i dle dalších příslušných právních předpisů v plném znění stavební záměr:

„Revitalizace bytového domu Jičínská 272, Nový Jičín“

Při realizaci Vámi plánovaných a v žádosti uvedených prací **dojde ke styku** s vnitřními komunikačními vedeními a zařízeními datové sítě v naší správě, která jsou chráněna ochranným pásmem.

V příloze je orientačně zakreslená trasa naší stě, ve sklepních prostorách domu, kde by mohlo dojít ke střetu.

Kabelová trasa je umístěna na stěnách, stropu suterénu v elektroinstalačních lištách, nebo žlabech jsou uloženy metalické UTP, případně optické kabely.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vnitřní vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení je Vaše organizace a stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi zejména tím, že zajistí:

1. Nejméně 15 dnů před předpokládaným termínem oznámení zahájení prací písemně nebo telefonicky.
2. Před zahájením prací prokazatelně vyznačení polohy našeho vedení přímo ve staveništi (trase).
3. Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení.
4. Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku 30 cm uloženého vedení od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
5. Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků hloubících strojů, sbíječek.

Požadujeme, aby bylo neprodleně hlášeno každé poškození našeho vedení.

Doporučujeme požádat o vytýčení našeho vedení Zdeněk Pavelka 777 712 794

Toto vyjádření platí jen pro předloženou dokumentaci a pro rozsah prací v ní uvedených. Pozbývá platnosti 2 roky po vydání tohoto vyjádření.

Czech Republic, NJNet s.r.o., Msgr.Šrámka 1119/26, 741 01 Nový Jičín

<http://www.njnet.cz>

DIČ: CZ26873788



tel.: +420 553 822111

e-mail: info@njnet.cz

č. účtu Komerční banka, a.s. 86-7067560207/0100

fax: +420 553 822112

Firma NJNet s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, Spisová značka: C.28884



S pozdravem

Ing. Vladan Šetka
Výstavba sítě
vladan.setka@njnet.cz

NJNet
www.njnet.cz
info@njnet.cz

NJNet s.r.o.
Msgr. Šrámka 1119/26
741 01 Nový Jičín
Tel.: +420 553 822 111
DIČ: CZ26873788

Czech Republic, NJNet s.r.o., Msgr.Šrámka 1119/26, 741 01 Nový Jičín		
http://www.njnet.cz	DIČ: CZ26873788	tel.: +420 553 822111
e-mail: info@njnet.cz	č. účtu Komerční banka, a.s. 86-7067560207/0100	fax: +420 553 822112
Firma NJNet s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, Spisová značka: C.28884		