



Pozice	Specifikace	Počet
s1	RAPIDO warmetechnik GA 210/110 E 110 kW	2
s2	RAPIDO warmetechnik GA 210/77 E 77 kW	1
s3	Expanzní nádoba Dukla, objem 280l	1
s4	Expanzní nádoba Dukla, objem 280l	1
s5	Expanzní nádoba Dukla, objem 280l	1
s6	Zásobník TV, TN Žilina 630l	1
s7	Deskový výměník pro ohřev teplé vody	1
s8	Oběhové čerpadlo MAGNA 50-100 F 240	1
s9	Oběhové čerpadlo RS25/6G/180 Ot. 1	1
s10	Oběhové čerpadlo UPS 25/40/B180 Ot. 3	1
s11	Dávkovací nádoba chemie AQUA DN100	1
s12	Měřič tepla KAMSTRUP MULTICAL 401 DN20 PN16 H=3m	1
s13	Belimo AM530	1
s14	Pojistný ventil DUCO 1" 5bar	1
s15	Regulátor tlakové difference	1

Vypracoval:		HIP:		Generální projektant:		
Ing. Jiří Matěj		Ing. Lukáš Bukovský		<div>MIOT, s.r.o.</div> <div>Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava tel. 730 156 723</div>		
Kontroloval:		Zodpovědný projektant:				
Ing. Lukáš Bukovský		Ing. Lukáš Bukovský				
Projekt	Modernizace kotelen Luční 1828/2, Luční 1799/3 a Luční 1825/4 v Novém Jičíně					
Projektant profese	MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava			Zákazkové číslo 21-21		
Investor	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín			Stupeň PD	Paré	
Místo stavby	ul. Luční, 741 01 Nový Jičín			Datum		07/2021
Provozní soubor	PS 3 - kotelná Luční 1825/4			Formát		A3
Díl projektu	DPS 3.1 Strojní technologie			Měřítko		-
Název dokumentu	Schéma - stávající stav			Číslo výkresu 21-21-7P31-03		Revize 0
© TATO DOKUMENTACE JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU MIOT, s.r.o. JE PROTIPRÁVNÍ.						