



LEGENDA NOVÉHO POTRUBÍ:

— — —	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- . - . -	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- - - - -	DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY
- - - - -	ODVOD KONDENZÁTU, ODPADNÍ VODY
- - - - -	ODPOUŠTĚNÍ ZE SYSTÉMU
- - - - -	DOPLNĚNÍ DO SYSTÉMU
DN65-IZ	OCELOVÉ POTRUBÍ DN65, VČETNĚ IZOLACE
PP-HT50	POLYPROPYLENOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ Ø50mm
PP-RCT 20x2,3iz	POTRUBÍ PRO ROZVOD VODY Z MAT. PP-RCT Ø20mm, TL. STĚNY 2,3mm, VČETNĚ IZOLACE
15x1	MĚŘENÉ POTRUBÍ DN15
TV15	TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ DN15
RŠ15	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ DN15
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE, připojení M 30x1,5mm, rozsah teplot 7-28°C
	HRANICE DODÁVKY

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

21-060140-50 TV15,RŠ15,TH	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO BOČNÍM PŘIPOJENÍM
	DESKOVÉ TĚLESO, TYP 21, VÝŠKA 0,6m, DÉLKA 1,4 m

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1	STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL O MAXIMÁLNÍM VÝKONU 105,7 kW PŘI TEP. SPÁDU 80/60 °C TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2	NOVÝ
2	SBĚRAČ TOPNÉ VODY DN150, l= 1,5 m	1	NOVÝ
3	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY DN150, l= 1,5 m	1	NOVÝ
4	ODLUČOVAČ NEČISTOT A KALŮ, DN65, tmax 110°C, PN10, Qmax=20m³/h S MAGNETICKOU VLOŽKOU, L=350mm, H=502mm, TEPELNÁ IZOLACE tl. 30,5 mm	1	NOVÝ
5	EXPANZNÍ AUTOMAT, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA S TOUCH DISPLEJEM A 2 KS ČERPADEL, EXPANZNÍ NÁDOBA 50l, PN10, BEZTLAKÁ EXPAN. NÁDOBA O OBJEMU 200 l, MAX. t=70 °C NA MEMBRÁNĚ, VYMĚNITELNÝ VAK, Po < 2,5 bar	1	NOVÝ
6	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 50 l, PN6 VÝŠKA 0,487 m, Ø 0,441 m, HMOTNOST 9,6 kg	3	NOVÝ
7	PLASTOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ, DN160	1	NOVÝ
8	NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KONDENZÁTU PRO MAX. VÝKON 300 kW	1	NOVÝ
9	AUTOMATICKÝ KABINETNÍ ZMĚKČOVACÍ FILTR VČETNĚ BYPASSOVÉHO MONTÁŽNÍHO BLOKU MBP, (DODÁVKA PROVOZOVATEL ZDROJE TEPLA VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a.s.)	1	NOVÝ
10	NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KONDENZÁTU PRO MAX. VÝKON 300 kW	1	NOVÝ
11	VODOMĚŘ NA STUDENOU VODU q=1,5 m³/h, 1/2"	1	NOVÝ
12	ROZVADĚČ SI a MaR	1	NOVÝ

VYPRACOVAL			
MATĚJ ŠKORPIK			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASÁRYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN			
AKCE : MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY MENDELOVA 1650/10 V NOVÉM JIČÍNĚ		DATUM	05/2021
		STUPEŇ	DPS
		FORMAT	5x4
		Č.ZAKÁZKY	221004-04
OBSAH : D.2 – TECHNOLOGIE PŮDORS – NOVÝ STAV		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
		1:25	D.2-04