



LEGENDA POZIC – ODKOUŘENÍ:

POZICE	POPIS PRVKU – PLASTOVÝ SYSTÉM	POČET
1	TLUMIČ HLUKU SPALIN DN180, ÚTLUM 15 dB	2
2	KOTLOVÁ REDUKCE CENTRICKÁ DN180 / DN160	2
3	KOLENO 87° S MĚŘÍCÍM OTVOREM, DN160	2
4	KOLENO 87° S REVIZNÍM OTVOREM PŘÍSTUPNÝM SHORA, DN160	2
5	KOLENO 45°, DN160	2
6	TRUBKA S HRDLEM 500 mm, DN160	2
7	PATEČNÍ KOLENO 87° S KOTVENÍM, DN160	2
8	TRUBKA S HRDLEM 2000 mm, DN160	12
9	DISTANČNÍ OBJÍMKY VČETNĚ UCHYCENÍ KOMÍNU	12
10	KONCOVÁ KOMÍNOVÁ HLAVICE, KOMPLET	2

POZNÁMKA:

- PLASTOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ, PŘETLAK DO 200 Pa
- INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA VÝHRADNĚ V CERTIFIKOVANÉM SYSTÉMU ODKOUŘENÍ
- TEPLOTA SPALIN NEPŘESÁHNE 200 °C
- DODATEČNÁ ROZMĚROVÁ ÚPRAVA PRODLOUŽENÍ BUDE PROVEDENA V DOBĚ REALIZACE PŘÍMO NA STAVBĚ
- SYSTÉM PRO ODVOD SPALIN VEDENÝ VE STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÉM PRŮDUCHU BUDE KOTVEN POMOCÍ OBJÍMEK
- ODKOUŘENÍ PROCHÁZEJÍCÍ PŘES STĚNU DO KOMÍNOVÉHO TĚLESA BUDE OPATŘENO MANŽETOU PROTI ZATÉKÁNÍ
- SYSTÉM PRO ODVOD SPALIN CELKEM 2x

VYPRACOVAL			
MATĚJ ŠKORPÍK			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN			
AKCE : MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY MENDELOVA 1650/10 V NOVÉM JIČÍNĚ		DATUM	05/2021
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	8xA4
		Č.ZAKÁZKY	221004-04
OBSAH : D.2 – TECHNOLOGIE POHLED ODKOUŘENÍ		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
		1:25	D.2-07