


LEGENDA:

- + — + — NTL ROZVOD PLYNU – NOVÝ
- · · · — POTRUBÍ ODFUKU – NOVÝ
- - - - - NTL ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ
- - - - - POTRUBÍ ODFUKU – STÁVAJÍCÍ
- · · · — HRANICE DODÁVKY
- FZ25 FILTR ZÁVITOVÝ DN25
- KK25 KULOVÝ KOHOUT DN25
- VKK15 VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN15
- R50/25 REDUKCE Z DN50 NA DN25
- × UCHYCENÍ POTRUBÍ
- DN50 OCELOVÉ POTRUBÍ DN50
- Ⓜ MANOMETR 0–4 kPa, VČETNĚ KONDENZAČNÍ SMYČKY A TŘÍCESTNÉHO ZKUŠEBNÍHO VENTILU

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1	STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL O MAXIMÁLNÍM VÝKONU 105,7 kW PŘI TEP. SPÁDU 80/60 °C SPOTŘEBA PLYNU KOTLE MAX. 12,0 m3/h, MIN 4,2 m3/h	2	NOVÝ

VYPRACOVAL				
MATĚJ ŠKORPÍK				
KONTROLOVAL				
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK				
HLAVNÍ PROJEKTANT				
RADIM DOŠEK				
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211				
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN				
AKCE : <b>MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY MENDELOVA 1650/10 V NOVÉM JIČÍNĚ</b>			DATUM	05/2021
			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	A4
			Č.ZAKÁZKY	221004–04
OBSAH : <b>D.1.4.b – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ PŮDORYS – NOVÝ STAV</b>			MĚŘÍTKO: <b>1:25</b>	Č.VÝKRESU: <b>D.1.4.b-04</b>