


LEGENDA:

— + — + —	NTL ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ
— . - . - . -	POTRUBÍ ODFUKU – STÁVAJÍCÍ
- - + - - + -	NTL ROZVOD PLYNU – DEMONTOVANÝ
- - . - . - . -	POTRUBÍ ODFUKU – DEMONTOVANÝ
⚡	HRANICE DEMONTÁŽÍ
FP50	FILTR PŘÍRUBOVÝ DN50
KKP50	KULOVÝ KOHOUT PŘÍRUBOVÝ DN50
VKK15	VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN15
R50/32	REDUKCE Z DN50 NA DN32
×	UCHYCENÍ POTRUBÍ
DN50	OCELOVÉ POTRUBÍ DN50
Ⓜ	MANOMETR 0–6 kPa, VČETNĚ KONDENZAČNÍ SMYČKY A TŘÍCESTNÉHO ZKUŠEBNÍHO VENTILU

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1s	PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KOTEL RAPIDO GA 210/7 NT O JMENOVITÉM VÝKONU 135 kW, r.v. 1999	1	STÁVAJÍCÍ, DEMONTÁŽE
2s	PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KOTEL ČKD DUKLA PGV 25 O JMENOVITÉM VÝKONU 260 kW, r.v. 1990	1	STÁVAJÍCÍ, DEMONTÁŽE

VYPRACOVAL			
MATĚJ ŠKORPÍK			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN			
AKCE : MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY MENDELOVA 1650/10 V NOVÉM JIČÍNĚ		DATUM	05/2021
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	A4
		Č.ZAKÁZKY	221004-04
OBSAH : D.1.4.b – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ IZOMETRIE – STÁVAJÍCÍ STAV/DEMONTÁŽE		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
		1:25	D.1.4.b-03