



LEGENDA POZIC – ODKOUŘENÍ:

| POZICE | POPIS PRVKU – PLASTOVÝ SYSTÉM                         | POČET |
|--------|---|-------|
| 1      | TLUMIČ HLUKU SPALIN DN180, ÚTLUM 15 dB                | 2     |
| 2      | KOTLOVÁ REDUKCE CENTRICKÁ DN180 / DN160               | 2     |
| 3      | KOLENO 87° S MĚŘICÍM OTVOREM, DN160                   | 2     |
| 4      | KOLENO 87° S REVIZNÍM OTVOREM PŘÍSTUPNÝM SHORA, DN160 | 2     |
| 5      | KOLENO 45°, DN160                                     | 2     |
| 6      | TRUBKA S HRDLEM 500 mm, DN160                         | 2     |
| 7      | PATEČNÍ KOLENO 87° S KOTVENÍM, DN160                  | 2     |
| 8      | TRUBKA S HRDLEM 2000 mm, DN160                        | 12    |
| 9      | DISTANČNÍ OBJÍMKY VČETNĚ UCHYCENÍ KOMÍNU              | 12    |
| 10     | KONCOVÁ KOMÍNOVÁ HLAVICE, KOMPLET                     | 2     |

POZNÁMKA:

- PLASTOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ, PŘETLAK DO 200 Pa
- INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA VÝHRADNĚ V CERTIFIKOVANÉM SYSTÉMU ODKOUŘENÍ
- TEPLOTA SPALIN NEPŘESÁHNE 200 °C
- DODATEČNÁ ROZMĚROVÁ ÚPRAVA PRODLOUŽENÍ BUDE PROVEDENA V DOBĚ REALIZACE PŘÍMO NA STAVBĚ
- SYSTÉM PRO ODVOD SPALIN VEDENÝ VE STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÉM PRŮDUCHU BUDE KOTVEN POMOCÍ OBJÍMEK
- ODKOUŘENÍ PROCHÁZEJÍCÍ PŘES STĚNU DO KOMÍNOVÉHO TĚLESA BUDE OPATŘENO MANŽETOU PROTI ZATĚKÁNÍ
- SYSTÉM PRO ODVOD SPALIN CELKEM 2x

|   |  |  |             |               |
|---|--|--|-------------|---------------|
| VYPRACOVAL  |  |  |             |               |
| MATĚJ ŠKORPIK   |  |  |             |               |
| KONTROLOVAL   |  |  |             |               |
| ING. PAVEL ÚRADNÍČEK  |  |  |             |               |
| HLAVNÍ PROJEKTANT   |  |  |             |               |
| RADIM DOŠEK   |  |  |             |               |
| PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211              |  |  |             |               |
| INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASÁRYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN                |  |  |             |               |
| AKCE :<br><b>MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY<br/>MENDELOVA 1650/10<br/>V NOVÉM JIČÍNĚ</b> |  |  | DATUM       | 05/2021       |
|   |  |  | STUPEŇ      | DPS           |
|   |  |  | FORMÁT      | 8xA4          |
|   |  |  | Č.ZAKÁZKY   | 221004-04     |
| OBSAH :<br><b>D.2 – TECHNOLOGIE<br/>PŮDORYS ODKOUŘENÍ</b>                             |  |  | MĚŘÍTKO:    | Č.VÝKRESU:    |
|   |  |  | <b>1:25</b> | <b>D.2-06</b> |