



Legenda viz výkres č. 21-21-7P21-02

Specifikace strojů a zařízení viz Příloha č.2 Technické zprávy

Vypracoval:		HIP:		Generální projektant: <b>MIOT, s.r.o.</b> Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava tel. 730 156 723		
Bc. Václav Schubert		Ing. Lukáš Bukovský				
Kontroloval:		Zodpovědný projektant:				
Ing. Lukáš Bukovský		Ing. Lukáš Bukovský				
Projekt	Modernizace kotelen Luční 1828/2, Luční 1799/3 a Luční 1825/4 v Novém Jičíně					
Projektant profese	MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava			Zákazkové číslo 21-21		
Investor	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín			Stupeň PD	DPS	Paré
Místo stavby	ul. Luční, 741 01 Nový Jičín			Datum	07/2021	
Provozní soubor	PS 2 - kotelna Luční 1799/3			Formát	A3	
Díl projektu	DPS 2.1 Strojní technologie			Měřítko	-	
Název dokumentu	Schéma - stávající stav			Číslo výkresu 21-21-7P21-03		Revize 0
© TATO DOKUMENTACE JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU MIOT, s.r.o. JE PROTIPRÁVNÍ.						

Pozice	Specifikace	Počet
s1	Plyn. kotel RAPIDO 136kW	1
s2	HOTECHNIKAI ES GEPIPARI 136 ESB 136kW	1
s3	Expanszní nádoba DUKLA 280l	3
s4	Zásobník teplé vody KOPA 180l	1
s5	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPS 40-50 F 250	2
s6	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-80 N 180	1
s7	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-80 N 180	1
s8	Dávkovací nádoba AQUA DN100	1
s9	BELIMO NM 24A - SR	1
s10	Pojistný ventíl 1" DUCO 10bar	1
s11	Deskový výměnník pro ohřev teplé vody	1