

LEGENDA ELEKTRO



ROZVADĚČ



RASTROVÉ LED SVÍTIDLO (1x43W, 5000lm, 4000K)



PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO (1x24W, 2100lm, 4500K)



ZÁSUVKA IP44



VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1

KABELOVÝ PROSTUP DO MEZIPATRA 1.NP A SKLEPU
VE KTERÉM JE UMÍSTĚN STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ
ROZVADĚČ, ZE KTERÉHO BUDE SILOVĚ NAPOJENÝ
NOVÝ ROZVADĚČ MaR +DMR2

KABELOVÝ ŽLAB 125x50mm

KABELOVÝ ŽLAB 125x50mm

KABELOVÝ ŽLAB 250x50mm

| | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|---|---------|-------------|
| Vypracoval: | | HIP: | | <div>Generální projektant:</div> <div>MIOT, s.r.o.</div> <div>Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava tel. 730 156 723</div> | | |
| Ing. Vojtěch Babič | | Ing. Lukáš Bukovský | | | | |
| Kontroloval: | | Zodpovědný projektant: | | | | |
| Ing. Tomáš Husník | | Ing. Tomáš Husník | | | | |
| Projekt | Modernizace kotelen Luční 1828/2, Luční 1799/3 a Luční 1825/4 v Novém Jičíně | | | | | |
| Projektant profese | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava | | | Zákazkové číslo 21-21 | | |
| Investor | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín | | | Stupeň PD | DPS | Paré |
| Místo stavby | ul. Luční, 741 01 Nový Jičín | | | Datum | 06/2021 | |
| Provozní soubor | PS2 - kotelna Luční 1799/3 | | | Formát | A3 | |
| Díl projektu | DPS 2.3 Elektroinstalace a MaR | | | Měřítko | 1:50 | |
| Název dokumentu | Dispozice kotelny - Elektroinstalace | | | Číslo výkresu 21-21-7P23-03 | | Revize 0 |
| © TATO DOKUMENTACE JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU MIOT, s.r.o. JE PROTIPRÁVNÍ. | | | | | | |