

V Novém Jičíně

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - I. etapa“, zahájené na profilu zadavatele dne 10.08.2022

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

V příloze SO 01 Komunikace a zp. plochy_bez cen v listu SO 01u – Komunikace a par... je položka č. 62 drť vápencová bílá frakce 8/16 – t – 108,096.

Podle našeho názoru je tam špatný výpočet množství: $1092*0,33*0,33*0,45=53,513$.

Mělo by tam být správně $1092*0,33*0,33*0,045=5,351*2*1,01=10,810$ t.

Žádáme o prověření a opravu výměry u pol. č. 62.

Odpověď č. 1

Ano, máte pravdu, došlo k překlepu desetinné čárky v rozpočtu.

Přílohou č. 1 tohoto vysvětlení přikládáme opravený rozpočet.

Otázka č. 2

Ve smlouvě o dílo v článku VI. Cena díla je v bodě 6.1.2 uvedeno:

Cena díla je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.

Ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen vyhláška)

je v § 3 uvedeno:

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce,

v § 4 odst. 4 je uvedeno:

Soupis prací obsahuje položky veškerých předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru.

a v § 5 je uvedeno:

odst. 1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, které obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací.

odst. 2) Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu.

odst. 3) Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku.

Podle § 36, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

Na základě výše uvedeného textu zákona a vyhlášky platí, že v případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, platí vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádáme proto zadavatele o vypuštění označené věty „*Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.*“ ze smlouvy o dílo a o uvedení dokumentace pro zadání veřejné zakázky do souladu se zákonem.

Odpověď č. 2

Přílohou č. 2 tohoto vysvětlení přikládáme upravenou SoD

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města