



PŪDORYS




DETAIL KOTVENÍ PROFILU 1:10 KOPING



Provedení dle ČSN EN 14974


AXONOMETRIE



LEGENDA MATERIÁLŮ:



Základní deska skateparku, monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm betonu třídy C25/30, výstuž R10 a'200mm v obou směrech, nebo 1x kari síť 8x150x150 – osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm.



Štěrkořískový podsyp tl. min. 200 mm, drcené kamenivo frakce 0–63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200mm na hodnotu $E_{def.2} \geq 30 \text{ MPa}$, $E_{def.2}/E_{def.1} \leq 2,5$

Na tento zhuŕtný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvu tl.100mm drobnějšího kamenivo frakce 0–32 se spojitou zrnitostí, hutněnou po vrstvách max. 100mm na hodnotu $E_{def.2} \geq 30$ MPa, $E_{def.2}/E_{def.1} \leq 2,5$



Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby,
zpětně zatravnit




Stávající asfaltový podklad

POZNÁMKA: Překážka 01 - RADIUS je provedena jako monolitická ŽELEZOBETONOVÁ SKOŘEPINA tl. 150 mm. Je provedena z betonu třídy C 25 / 30 a vyztužena po obou površích vázanou výztuží R10 @ 200 mm v obou směrech nebo 1x kárléř 8x150x150 mm, krytí výztuže min. 35mm. Výztuž překážky není propojena s výztuží základní ŽB desky parku. Betonování překážky se provádí ještě před provedením hlavní plochy ŽB skořepiny. Betonové překážky se od základní desky oddílují vložením pásu z netkané textilie, kolem celé překážky. Dílatace se provádí po vybetonování 150mm ŽB skořepiny .

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ $\pm 0,000 = 282,6 \text{ m n.m Bpv}$

ŘEZ A - A'



VYPRACOVAL :		WRÓBEL DAVID	Autorizační razítko:	
AUT.PROJEKTANT :		WRÓBEL DAVID, ČKAIT 1103973		
INVESTOR :		MĚSTO NOVÝ JIČÍN MASARYKOVO NÁM. 1/1, 741 01, NOVÝ JIČÍN		
NÁZEV AKCE : SKATEPARK V NOVÉM JIČÍNĚ				
ČÁST : SO 02. Bikepark D.2.2. Stavebně - konstrukční část			DATUM :	04/2022
MÍSTO : Parcely č.625/1,625/5,k.u.Nový Jičín–Horní předměstí			MĚŘÍTKO :	1:50
01. RADIUS -TVARA VÝZTUŽ		STUPEŇ DOK.: DÚR,DSP–SPOLEČNÁ	D.2.2.b.3.	
		FORMÁT : A3		