














Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1	DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO TV VÝKON 175 kW	1	ZHOTOVITEL
2	NEREZOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV O OBJEMU 100 l Ø595mm S IZOLACÍ, VÝŠKA 850mm VČETNĚ IZOLACE, VSTUP, VÝSTUP 5/4", CÍRKULACE 3/4"	1	ZHOTOVITEL
3	2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL VF22.40-25 PN6, DN40, kvs=25, VČETNĚ POHONU 24V/0-10V	1	ZHOTOVITEL
4	2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL VF22.40-25 PN6, DN40, kvs=25, VČETNĚ POHONU 24V/0-10V	1	ZHOTOVITEL
5	PRŮTOČNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX REFIX DD OBJEM 8 l, PN10, VČETNĚ UZAVÍRACÍ ARMATURY S VYPOUŠTĚNÍM, ZAJIŠŤUJÍCÍ PRŮTOK NÁDOBOU	1	ZHOTOVITEL
6	POJISTNÝ VENTIL NA TV 1/2"x3/4" OTEVÍRACÍ PŘETLAK 8 bar	2	ZHOTOVITEL
7	OBĚHOVÉ ČERPADLO S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU Z KORÓZIVZDORNÉ OCELI, DN25, Qnom=0,5 m3/h, PŘI Hnom=4 m, Qnom=0,5 m3/h PRO Hmax=6 m	1	ZHOTOVITEL
8	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLOTY S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU PŘÍRUBOVÉ DN32, PN6, Qnom=4,5 m3/h PŘI Hnom=6 m Qnom=4,5 m3/h PRO Hmax= 8 m	1	ZHOTOVITEL

LEGENDA ARMATUR:


	FP65/16	FILTR PŘÍRUBOVÝ DN65/PN25
	FZ25/16	FILTR ZÁVITOVÝ DN25/PN16
	RA25	VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD PRO PITNOU VODU
	KK25/16	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ DN25/PN16
	PKK65/16	PŘÍVAŘOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN65/PN25
	VK15/16	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN15/PN16 (VNĚJŠÍ ZÁVIT)
	ZK50/16	ZPĚTNÁ KLAPOKA DN50/PN16
	R65/50	REDUKCE DN65/DN50
		KONEC DODÁVKY
		TEPLOMĚR
		TLAKOMĚR SE SPODNÍM PŘIPOJOJENÍM
		vč. SMÝČKY A TLAK. KOHOUTU

LEGENDA POTRUBÍ:

— — — — —	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
— — — — —	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
— — — — —	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY–STÁVAJÍCÍ
— — — — —	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY–STÁVAJÍCÍ
— — — — —	STUDENÁ VODA – NOVÁ
— — — — —	TEPLÁ VODA – NOVÁ
— — — — —	CIRKULACE TEPLÉ VODY – NOVÁ
— — — — —	STUDENÁ VODA – STÁV
— — — — —	TEPLÁ VODA – STÁV.
— — — — —	CIRKULACE TEPLÉ VODY – STÁV.

POZNÁMKA:

– VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO

VYPRACOVANÉ				
Bc. Lukáš Sovák				
KONTROLOVAL				
Bc. Lukáš Sovák				
HLAVNÍ PROJEKTANT				
Bc. Lukáš Sovák				
PROJEKTANT: S WHG s.r.o., Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5				
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JiČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JiČÍN				
AKCE :	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3 ODBĚRNÝCH PŘEDÁVACÍCH STANIC OPS V OBLASTI POD LIPAMI V NOVÉM JiČÍNĚ		DATUM	06/2022
			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	2xA4
			Č.ZAKÁZKY	221034-46
OBSAH :	S003 POD LIPAMI 13,15,17 PŮDORYS – NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
			1:25	D.1.4.d-04