

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Jindřich Marek Ing.  
Vítězná 1746  
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Značka: 9773/V012612/2022/VY

Ostrava, dne: 2.5.2022

Věc: **VO Slezská v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, parc. č. 195/1, 196**  
**Sdělení** (není možno použít pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s  
ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení do doby uzavření příslušných smluv a dohod)  
Investor: Město Nový Jičín

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko  
9773/V009919/2022/AUTOMAT. Sdělení pro výše uvedenou stavbu jsem vydali dne 11.4.2022 pod zn.:  
9773/V010627/2022/VY.

#### **Popis stavby:**

Předložená žádost řeší nové veřejné osvětlení ve slepé odbočce ul. Slezská v k.ú. Nový Jičín –  
Dolní Předměstí, které nahradí stávající veřejné osvětlení. Jsou navrženy nová svítidla veřejného osvětlení,  
včetně zemního a nadzemního kabelového vedení. Napojení bude provedeno se stávajícího sloupu ČEZ  
Distribuce umístěného na hranici pozemků parc. číslo 195/1 a 580/1, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.

U vodovodu DN 80 GG bude sloup veřejného osvětlení osazen mimo ochranné pásmo  
vodovodního potrubí (osová vzdálenost sloupu dle předložené situace je 1,8 m). Vzhledem k prostorovým  
možnostem bude kabel VO v zemi při souběhu s vodovodním potrubím uložen 1,0 m od tohoto potrubí  
v délce cca 4,0m.

#### **Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích v zájmovém území v k.ú. Nový Jičín – Dolní  
Předměstí **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **vodovodem DN 80 GG, DN  
100 GG** – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato  
zařízení – viz Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud  
z přiloženého zákresu vyplývá, že realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde k dotčení zařízení v  
provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení  
zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.:  
556 779 225, 556 779 221, 556 779 250).

#### **Upozornění:**


Umístění stavby kabelu veřejného osvětlení v ochranném pásmu **vodovodu DN 80 GG**, je  
z technického hlediska možné. Upozorňujeme, že podmínkou k udělení souhlasu SmVaK Ostrava a.s. se  
stavbou kabelu veřejného osvětlení v ochranném pásmu zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je  
uzavření „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se společností SmVaK  
Ostrava.

Značka: 9773/V012612/2022/VY

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí Vám bude vydáno až po uzavření předmětné dohody, která Vám bude zaslána elektronickou poštou na adresu [marek.jin@seznam.cz](mailto:marek.jin@seznam.cz).

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**

28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.