

**Věc: Vyjádření pro společné povolení (DÚR+DSP) k akci "PARKOVIŠTĚ NA ULICI  
VANČUROVA (PODÉLNÁ STÁNÍ)"**

**Vyřizuje:** Bc. Jiří Bala – vedoucí úseku Místní komunikace, Tržnice a Parkování

**E-mail:** komunikace@tsnj.cz

**Datum:** 24. 10. 2022

**ÚDAJE O STAVBĚ:**

**a) Název stavby:** PARKOVIŠTĚ NA ULICI VANČUROVA (PODÉLNÁ STÁNÍ)

**b) Místo stavby:** kraj Moravskoslezský, město Nový Jičín, ulice Vančurova  
katastrální území Nový Jičín – Dolní Předměstí  
parc.č. 354/3, 354/8, 359/25, 482/1

**c) Předmět dokumentace:** Jedná se o vybudování podélných parkovacích stání pro osobní vozidla, vyvolanou úpravu trasy stávajícího chodníku a úpravu stávajících kolmých parkovacích stání.

**ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ:**

**Stavebník (investor):** Město Nový Jičín  
Masarykovo nám. 1/1  
741 01 Nový Jičín  
IČO 00298212  
DIČ CZ00298212  
Statutární zástupce: Mgr. Stanislav Kopecký – starosta

**ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE**

**Projektant:** **KAPEGO projekt s.r.o.**  
28. října 1142/168  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory  
IČ 29395933  
DIČ CZ29395933  
Tel. 725 528 887  
**E-mail:** info@kapegopro.cz  
**Statutární zástupce:** Ing. Petr Bystřický – jednatel  
**Hlavní projektant:** Ing. Petr Bystřický, ČKAIT č. 1100583, pozemní stavby

## Vyjádření ke stavebnímu objektu: SO 101 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Z důvodů zajištění údržby a v zimních měsících zimní údržby komunikací a chodníkových těles jsou ze strany TS města Nového Jičína – úseku Místních komunikací tyto požadavky:

- Dostatečná šíře chodníkových těles z důvodů zajištění provádění zimní údržby v min. šíři 1,50 m
- Zajištění průjezdnosti a průchodnosti pro komunální techniku
- Možnost nájezdu a sjezdu na chodníkové tělesa z důvodů zajištění údržby a úklidu
- Osazení svislého dopravního značení a sloupů veřejného osvětlení mimo chodníkové těleso
- Dostatečná nosnost komunikací a chodníkových těles pro komunální techniku zajišťující údržbu a úklid
- Kanalizační vpusti pro dešťovou vodu – zajištění přístupu z hlediska údržby a čištění lapačů hrubých nečistot

Se stavbou souhlasím za předpokladu dodržení norem a technických podmínek dle předložené platné projektové dokumentace a dodržení předložených požadavků.

Za Technické Služby Města Nového Jičína:

Technické služby města Nového Jičína,  
příspěvková organizace  
Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín  
IČ: 00417688 DIČ: CZ00417688

Be. Jiří Bala

Vedoucí úseku Místní komunikace,  
Tržnice a Parkování

V Novém Jičíně dne: 24.10.2022

**Technické služby města Nového Jičína**  
příspěvková organizace

Suvorovova 909/114  
741 01 Nový Jičín

sekretariat@tsnj.cz  
www.tsnj.cz

556 764 830

IČ 00417688  
DIČ CZ00417688