

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: elektronická žádost  
ZE DNE: 9.12.2022

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS291603/2022/NJ/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS291603/2022/NJ/HOK  
VYŘIZUJE: Vlasta Machová  
TEL.: 556 770 383  
E-MAIL: vlasta.machova@khssova.cz

DATUM: 27.12.2022

Ateliér Genius loci, s.r.o.,

Stodolní 17

702 00 Ostrava

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost společnosti Ateliér Genius loci, s.r.o., Stodolní 17, 702 00 Ostrava, IČ: 64086135, která zastupuje na základě plné moci ze dne 13.12.2021 Město Nový Jičín Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa“ – SO 09 Přeložka vodovodu“ na pozemcích parc.č. 105/1, 170/1, 673/13 Nový Jičín – Horní předměstí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa“ – SO 09 Přeložka vodovodu“ na pozemcích parc.č. 105/1, 170/1, 673/13 Nový Jičín – Horní předměstí, jako podkladem pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

## s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č.183/2006 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody - dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozborů vzorků pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

### **Odůvodnění:**

Na základě podání žádosti společnosti Ateliér Genius loci, s.r.o., Stodolní 17, 702 00 Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 64086135, ze dne 9.12.2022, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Projektová dokumentace (zpracovatel Atelier Genius Loci, s.r.o. Stodolní 835/17 702 00 Ostrava IČO: 640 86 135, zodpov. projektant: Ing. Rostislav Fiala, datum: březen/2022, stupeň: DÚR+DPS) řeší přeložení stávajícího vodovodu DN80 z PVC v místě křížení vodovodu s navrženou zpevněnou plochou určenou k parkování osobních vozidel v souvislosti s realizací stavby regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - Horní předměstí. Přeložka je vyvolána navrženou skladbou zpevněné plochy a snížením krytí potrubí. Přeložka vodovodu je navržena d90, PE100 RC, SDR11 – v délce 8,4 m. Na potrubí nebudou osazeny žádné armatury. Na přeložce se rovněž nepřepokládá přepojení vodovodních přípojek. Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb.

Laboratorní rozbor budou v souladu s požadavkem §4 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb.. Odběry budou provedeny dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

MVDr. Radim Mudra  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě  
územní pracoviště Nový Jičín

### Rozdělovník:

1. adresát – 2 listy - DS bz4nxi3