



LEGENDA:

	OSA REKONSTUOVANÉHO POTRUBÍ ÚT, TV A CV VEDENÉHO VE STÁVAJÍCÍ TRASE – V ZEMI
	MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM CZT
	VÝKOP
	HRANICE STAVENIŠTĚ
	PRŮHLLEDNÉ OPLOCENÍ, VÝŠKA 2m
	VÝKOP VE VOZOVCE (ŽIVICE)
	VÝKOP V ZELENÍ
	VÝKOP V CHODNÍKU (KAMENIVO)
	NÁVRH PLOCHY VYMEZENÉ PRO DEPONII VÝKOPKU
	OSVĚTLENÍ
	PĚŠÍ PŘEMOSTĚNÍ S OBOUSTRANNÝM ZÁBRADLÍM ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI OSVĚTLENO
	TĚŽKÉ PŘEMOSTĚNÍ S OBOUSTRANNÝM ZÁBRADLÍM ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI OSVĚTLENO
	KONTEJNER
	MOBILNÍ WC
	STAVEBNÍ BUŇKA
	SKLÁDKA PI POTRUBÍ
	ODJEZD ZE STAVENIŠTĚ
	PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ
	VSTUP DO OBJEKTŮ NAPOJOVANÝ OBJEKT
	STÁVAJÍCÍ STROMY

POZNÁMKA:

- KEŘE A DŘEVINY BUDOU V MÍSTĚ VÝKOPU DLE POTŘEBY VYKÁCENY. ZA VYKÁCENOU ZELEŇ BUDE PO SKONČENÍ STAVBY VYSAZENA NÁHRADA.
- VŠECHNY DŘEVINY V BLÍZKOSTI VÝKOPŮ JE NUTNÉ CHRÁNIT DLE ČSN 83 9061–OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH. OCHRANA ZELENĚ PŘI REALIZACI STAVBY VYCHÁZÍ ZE ZÁKONA č. 114/92 O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY. DÁLE BUDE RESPEKTOVÁNA ČSN DIN 19 920.
- V CELÉ DÉLCE DOTČENÉ TRASY POTRUBÍ TEPLOVODU, TEPLÉ VODY A CÍRKULACE BUDE NAD PÍSKOVÝM OBSYPEM POTRUBÍ ULOŽENA OCHRANNÁ FÓLIE ZELENÉ BARVY.
- ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ A PROSTOROVÉ NORMY ČSN 736005. PŘESNOU POLOHU VEDENÍ SÍTÍ, VYZNAČENÍM NA POVRCHU DANÉHO PROSTORU, ZAJISTÍ INVESTOR PODLE USTANOVENÍ 4. VYHL. č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ A TO PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE STAVBY (TAKÉ ZÁPÍSEM PROVOZOVATELE SÍTĚ DO STAVEBNÍHO DENÍKU ZHOTOVITELE). V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ!!
- HLOUBKOVÉ KÓTY (POKUD JSOU UVEDENÉ NA VÝKRESE) JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ ULOŽENÍ NOVÉHO PI POTRUBÍ NUTNO PŘÍZPŮSOBIT PODMÍNKÁM ZJIŠTĚNÝM PŘÍMO V TERÉNU (I S OHLEDEM NA PŘÍPADNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ NEBYLY V PD ZAKRESLENY–NEBYLY ZNÁMY). PŘESNÉ URČENÍ LOMOVÝCH BODŮ BUDE PROVEDENO PO SKUTEČNÉM PROVEDENÍ (POLOŽENÍ TRASY).
- ZAKRESLENÁ KABELOVÁ VEDENÍ URČUJÍ TRASU KABELU, NIKOLI VŠAK POČET KABELŮ.
- V MÍSTĚ STAVBY SE MOHOU NACHÁZET NEZNÁMÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.
- V RÁMCI VÝSTAVBY POTRUBNÍCH ROZVODŮ BUDE PROVEDENO OSAZENÍ ZNAČEK PRO ODPARKOVÁNÍ VOZIDEL 7 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ.
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ NEBUDE VYUŽITO PRO PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH, BUDE VHODNÝM ZPŮSOBEM ZNEHODNOCENO (OTOČENÍ, ZAKRYTÍ APOD.)

INVESTOR STAVBY: MĚSTO NOVÝ JIČÍN MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN	
---	--

VYPRACOVAL			
DAN MÝŠKA			
KONTRÓLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN			
AKCE : MODERNIZACE TEPLOVODU LOUČKA 7 NOVÝ JIČÍN		DATUM	11/2021
		STUPĚŇ	DPS
		FORMÁT	A4
		Č.ZAKÁZKY	221011–18
OBSAH : SITUACE POV, DIO		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
		1:250	C.5