



TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA  
NOVÉHO JIČÍNA

**Žadatel:**

Ing. arch. Alice Vávrová  
Za Školou 480, Žilina, 741 01 Nový Jičín, Česko  
IČ: 88653536  
Telefon: 607666285

číslo jednací TS: 2299/24  
číslo jednací TS VO: 121/2024/Sta  
vyřizuje: Petr Stašek  
mail: vo@tsnj.cz  
v Novém Jičíně dne: 6. 8. 2024

**Věc: VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ – ZAŘÍZENÍ  
AKCE : „Odstranění skladovacích objektů“  
Místo staveniště – trasy: „Nový Jičín, Horní nádraží“**

Při realizaci výše uvedené stavby dle předložené projektové dokumentace

~~n e d o j d e - d o j d e~~

ke styku (souběhu-křížování) se zařízením VO. Se stavbou souhlasíme za podmínky, že **v případě změn projektu jste povinni nás o těchto změnách informovat. Zákresy podzemních inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres.**

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřipustné.

**Ochranné pásmo: 1 m**

V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky,...atd.
- provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení)
- provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklizení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

**Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:**

- požádá o vytyčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
  - vytýčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
  - započetí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
  - seznámí (prokazatelně) patřičné pracovníky s polohou vedení
  - v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
  - upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
  - průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
  - vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
  - ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
  - poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor
- Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání**

Technické služby města Nového Jičína  
příspěvková organizace

Suvorovova 909/114  
741 01 Nový Jičín

sekretariat@tsnj.cz  
www.tsnj.cz

556 764 830

IČ 00417688  
DIČ CZ00417688

Technické služby města Nového Jičína,  
příspěvková organizace  
Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín  
IČ: 00417688 DIČ: CZ00417688

VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

06. 08. 2024