



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

PCR07ETRPO96038449

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát



Č. j. KRPT-103348-2/ČJ-2024-070406

Nový Jičín 17. května 2024

Počet listů: 1

Počet příloh: 1/PD

NELL PROJEKT s.r.o.
projektová a inženýrská činnost
Kvítková 3687
760 01 ZLÍN

Vyjádření k předložené PD „Revitalizace veřejného prostranství bývalého horního nádraží v Novém Jičíně“ dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona O pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 1 zákona O pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších novel (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), po prostudování předložené dokumentace, **vydává vyjádření** z hlediska svých sledovaných zájmů k nadepsané stavbě.

Předložená dokumentace řeší úpravu prostoru bývalého areálu Horního nádraží v Novém Jičíně, části ul. Nádražní a navazuje na stávající stezku pro chodce a cyklisty. Řešení zahrnuje úpravu komunikací, parkovacích ploch, zpevněných pochozích ploch a chodníkového tělesa.

Parkoviště splňuje požadavky vycházející z ČSN 736056, ve vztahu k rozměrům jednotlivých parkovacích stání, tak i průjezdnímu pásu komunikace. Vyhrazené stání pro vozidla přepravující osoby zvláště tělesně postižené splňují vyhlášku č. 398/2009 Sb. Zde upozorňujeme, že společná manipulační plocha pro dvě vyhrazená parkovací stání je vhodné barevně vyznačit, ale nepoužívat označení zaměnitelné s VDZ V13.

Lze konstatovat, že předložená PD plní požadavky vycházející z příslušných norem a právních předpisů a proto stavebním záměrem souhlasíme.

Svatopluka Čecha č. 9
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 974 735 257, 258
Email: krpt.policie@pcr.cz

www.policie.cz

Ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. **nemáme námitek** k umístění dopravního značení v dané lokalitě, které musí označovat vyhrazené stání pro osoby zvlášť tělesně postižené.

Dopravní značení musí být provedeno podle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod Č.j:532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013 a zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 schválených Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod č. j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013.

Zpracoval: por. Ing. Kamil Ondřejík, komisař

por. Ing. Filip GREGOR
vedoucí Dopravního inspektorátu