



Povodí Odry
státní podnik



POSPX0076L9Q

Váš dopis zn.:

Ze dne: 10.05.2024

Geoengineering spol. s r.o.

Havlíčkovo nábřeží 2728/38

70200 Ostrava 2

Naše č.j.: POD/8273/2024

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Irena Kozlíková

Tel.: 596657271

E-mail: irena.kozlikova@pod.cz

Datum: 11.06.2024

P 605 Propustek Straník u č.p. 59, Nový Jičín - stanovisko správce povodí a správce toku

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení uvedené stavby na k.ú. Straník.

Předmětný propustek převádí vody bezejmenného toku pod komunikací, dále pak je potok veden upraveným korytem podél místní komunikace. Propustek /2x0,7m/ je technicky i kapacitně nevyhovující. Bude nahrazen novým rámovým propustkem 2x1,0m o délce 4,0m s rovnoběžnými křídly po obou stranách. Dno propustku bude ve tvaru kynety s dlažbou do betonu tl.0,30m, navazující úsek se pročistí od naplavenin (3m před a 8m za kamennou dlažbou). Ta bude ukončena bet. prahy. Na koncích propustku budou osazeny římsy se zábradlím. Svahy koryta se upraví svahováním a zatravněním.

Vozovka na propustku bude upravena v délce cca 15m.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Předmětný bezejmenný tok IDVT 10217789 je přítokem Straníku v km 2,994. Propustek se nachází v říčním km 0,487. Hydrotechnicky byl propustek posouzen, je navržen na průtok padesátileté vody / Q50 3,87m³/s. Záplavové území ve smyslu §66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. nám známo není ani úrovně hladin velkých vod nám nejsou známy.

S předloženým technickým řešením rekonstrukce silničního propustku budeme souhlasit při dodržení následujícího:

- Z důvodu správného výškového osazení stavby požadujeme, aby před zahájením stavby, investor na své náklady odtěžil nánosy v korytě vodního toku, a to v úseku o min. v délce 15m nad a 15m pod mostním profilem.

- Z dokumentace stavby vyplývá, že dno koryta toku, v úseku pod a nad mostním profilem bude opevněno dlažbou z lom. kamenem do betonu, ukončenou betonovým příčným prahem.

Upozorňujeme, že betonový příčný práh navazuje přímo na stávající rostlé dno koryta a bez přechodového prvku z rovinaniny z lom. kamene, a tak bude v místě navázání pravděpodobně docházet k tvoření výmolů. *Doporučujeme opevnění na svazích ukončit pod úhlem 45° a pro přechod do volné trati provést přechodový pružný prvek.*

Paul.

- Upozorňujeme, že nově vybudované opevnění i propustek včetně případného odvodnění a výustních objektů zůstane v majetku investora.

- Provedením výše uvedené stavby nesmí dojít k zúžení průtočného profilu koryta toku. *Opevnění svahů, musí plynule navazovat na stávající profil a stávající niveletu dna koryta toku.*

- V daném úseku toku neevidujeme náš majetek. Pravděpodobně se v blízkosti na tomto toku nachází úprava toku v majetku Města Nový Jičín, vlastnické právo k pozemku p.č. 1883k.ú. Straník má Město Nový Jičín.

Případné majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah.

-V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 240). Jeho součástí bude i umístění normé stěny, místo určí správce toku.

- Požadujeme, aby v průběhu stavby nebyl (mimo pracovní dobu) v profilu toku skladován žádný stavební materiál nebo parkovány stavení stroje.

- Požadujeme použití ekologických provozních kapalin do vozidel a mechanizace.

- Požadujeme, aby materiál vzniklý v průběhu bouracích prací stávajícího propustku byl ještě též den odstraněn z průtočného profilu koryta.

- V případě, když při provádění prací budou používány nátěrové (či například těsnící hmoty), požadujeme, aby prostor aplikace byl zajištěn proti úkapu látek do koryta toku.

- Zahájení prací požadujeme písemně oznámit Povodí Odry, státní podnik - VHP Skotnice, minimálně tři dny před zahájením prací (p. Volný, p. Baránek tel: 556 723 606, mail: skotnice.vhp@pod.cz a také našemu VH dispečinku / tel. 596 612 222, mail: dispecer@pod.cz/.

- Po dokončení stavby, požadujeme přizvat pracovníka VHP Skotnice ke kontrole provedení stavby. Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Skotnice.

-Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku je realizace záměru možná za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru " P 605 Propustek Straník u č.p. 59, Nový Jičín " na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018". Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

CO : VHP Skotnice
majetkový odbor, zde