



# OBEC HODSLAVICE

742 71 Hodslavice č.p. 211

VÁŠ DOPIS ZNAČKY: DS-077/2025-HOD  
ZE DNE: 14.1.2025

NAŠE ZNAČKA: DS-193/2025-HOD  
VYŘIZUJE: Pavel Vanduch  
TEL.: +421 792 656 906  
E-MAIL: [stavebnitechnik@hodslavice.cz](mailto:stavebnitechnik@hodslavice.cz)  
DATUM: 06.02.2025

Žadatel:  
**Geoengineering spol. s r.o.**  
Havlíčkovo nábřeží 2728/38  
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Pro (stavebník):  
**Město Nový Jičín**  
Masarykovo nám. 1/1  
741 01 Nový Jičín

## Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci propustku

Akce: **P605 Propustek Straník u č.p. 59, SO 101 Propustek Straník u č.p. 59“**  
Stupeň PD: Dokumentace pro povolení záměru (DUSP)

Na základě Vaší žádosti k výše uvedené stavbě sdělujeme, že souhlasíme s vydáním povolení k tomuto projektu.

Jako správce vodovodu v obci Straník nemáme ke stavbě rekonstrukce propustku připomínek. Při realizaci rekonstrukce propustku požadujeme respektovat polohu veřejného vodovodu DN 100, jehož průběh je zakreslen ve výkresu „Celková koordinační situace“. Stávající vodovod je chráněn ochranným pásmem, které je 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce vodovodního potrubí. V případě, že dojde k obnažení vodovodního řadu, tak je potřeba volat stavebního technika (Ing. Pavel Vanduch – 792 656 906), který provede kontrolu vodovodu a určí případné opatření před jeho zásypem.

Platnost vyjádření je 24 měsíců.

Ing. Pavel Vanduch  
OÚ Hodslavice  
stavební technik