


KONZOLA SE STOŽÁREM PRO ANTÉNU - 1 KS

POHLED BOČNÍ


POHLED ČELNÍ



VÝPIS MATERIÁLU PRO ANTÉNU
OCEL TŘ.11 - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO


OZNAČ.	MATERIÁL - POPIS	JEDN.	KG/JEDN.	MNOŽSTVÍ	HMOTNOST CELKEM KG
	TRUBKA D 44,5x4mm	bm	3,995	4,6	18,4
	PÁSOVINA 150x150x5mm	bm	5,890	0,3	1,8
					20,2
	POMOCNÝ MATERIÁL MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ				2,8
	HMOTNOST OCELI CELKEM				23,0
	MECHANICKÁ KOTVA DO ZDIVA M 10 DL. 110 mm + VRT DO ŽB Ø12mm,	ks		8	

KOTVENÍ KONZOL STOŽÁRU




DETAIL - E

VĚNEC ŠTÍTU- VÝZTUŽ B500B
PROPOJENÝ S VĚNCEM V3
ZATEPLENÍ VĚNCE VE ŠTÍTU
POLYSTYRÉN TL. 100 mm, Š.500mm




DETAIL STŘECHY U ATIKY




- OPLECHOVÁNÍ ATIKY, TL.0,6mm, RŠ.330 mm
- PŘÍPONKA
- OPLECHOVÁNÍ KE ZDI, TL.0,6mm, RŠ.330 mm
- PŘÍPONKA

DETAIL STŘECHY U OKAPU



Revize	Revizi provedl	Datum revize
--------	----------------	--------------

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, ISDS: zdau7fz E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz				
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM		KVĚTEN 2025
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	EVA KOBLIHOVÁ	AUTORIZAČNÍ PODPIS		
VYPRACOVAL	ING. POLETINOVÁ, EVA KOBLIHOVÁ			
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. STANISLAV JURÁŇ	ZAK. ČÍSLO		04.287
ZADAVATEL	MĚSTO NOVÝ JIČÍN			ARCH. ČÍSLO
OKRES	NOVÝ JIČÍN	MĚŘÍTKO		1:50
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ			
PROJEKT				PARÉ
OPRAVA VODOJEMU VE STRANÍKU				
OBJEKT				STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA STAVEBNÍ ÚPRAVY - DETAILS				ČÍSLO PŘÍLOHY D-1.1-15