


OZNAČENÍ VODOVODU MIMO ZÁSTAVBU A V ZÁSTAVBĚ

ORIENTAČNÍ SLOUPEK



POZNÁMKA

- označení hydrantů - červená barva číslic
- označení šoupátek - modrá barva číslic
- osazení se provede tak, aby tabulka nebyla případnou armaturou dotčena

POZNÁMKA

NÁTĚR - 2* podkladní nátěr
definitivní nátěr, pruhy š. 250 mm modrá, 150 mm bílá
Obsyp patky důkladně zhutnit

VÝKAZ VÝMĚR - označníky armatur:

Výkaz materiálu pro 1 ks	Zemní práce - výkop	(a) bet. patka KBP 2 - 30	(b) plot. sloup D 35mm, 2000	(c) zavařeno plechem tl. 0,3 mm
	0,1 m ³			

VÝKAZ VÝMĚR - označníky při křížení silnice, vodního toku:

Výkaz materiálu pro 1 ks	Zemní práce - výkop	(a) bet. patka KBP 2 - 30	(b) plot. sloup D 35mm, 2000	(c) zavařeno plechem tl. 0,3 mm
	0,1 m ³			


ORIENTAČNÍ TABULKA VELKÁ (dle ČSN 75 50 25)

Pro označení šoupátek a hydrantů v intravilánu s osazením na stěnu objektu nebo sloupek

Označení druhu a funkce armatury, šachty

Vzdálenost armatury, hydrantu, šachty
vlevo od tabulky v m

Vzdálenost armatury, hydrantu, šachty
kolmo od tabulky v m




Označení DN potrubí

Vzdálenost armatury, hydrantu, šachty
vpravo od tabulky v m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	TECH. KONTROLA		
J.HÁJEK	ING. J. LINDNER	ING. P. ŠEVČÍK		
INVESTOR: Město Nový Jičín, Odb. majetku, rozvoje a inestic IČ: 00298212			DATUM	09/2021
AKCE: PRODLOUŽENÍ VODOVODU ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA, ÚSEK PSTRUŽÍ POTOK - ŽIVOTICE U NJ			FORMÁT	2A4
			STUPEŇ	PDPS
			MĚŘÍTKO:	
NÁZEV PŘÍLOHY:			ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO KOPIE:
ZNAČENÍ VODOVODU			D.1.1.b.11	