

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Projekční a inženýrská činnost Groman a  
spol., s.r.o.  
Bezručova 879  
74213 Studénka

Značka: 9773/V029126/2022/PO  
ID stavby: 010524

Ostrava, dne: 1.11.2022

Věc: **Chodníkové těleso, Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží Potok – Životice u Nového Jičína**

*Stanovisko pro územní a stavební řízení*

Investor: město Nový Jičín

Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 31.7.2013 pod zn.: 9773/V008072/2013/OL, **kteří již pozbylo platnosti.**

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší chodníkové těleso včetně odvodnění a opěrných zdí v k.ú. Životice u Nového Jičína.

Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 1831, 1830/1, 1324/2, 1792/2, 1794,1795, k.ú. Žilina u Nového Jičína.

**Stavba je členěna:**

SO-01 Chodníkové těleso

SO-02 Opěrné zdi

SO-03 Účelové odvodnění

**SO-01 Chodníkové těleso**

V předložené projektové dokumentaci je navržena stavba chodníkového tělesa v celkové délce 592,40 m. Šířka chodníku bude 1,55 m.

**Skladba chodníku:**

Zámková dlažba tl. 60 mm, šterk fr. 4/8 tl. 50 mm, šterk fr. 0/32 tl. 150 mm, celkem tl. 260 mm

**SO-02 Opěrné zdi**

V rámci stavby chodníkového tělesa budou provedeny tři nové opěrné zdi, a to v délkách 118,20 m; 63,40 m a 281,72 m.

**SO-03 Účelové odvodnění**

V řešeném území jsou nově navrženy čtyři stoky dešťové kanalizace. Směrově trasa navržených stok kopíruje stávající krajnice komunikace. Navržené stoky odvodnění chodníkového tělesa a přilehlých příkop budou napojeny do stávajících trubních propustků, které ústí do recipientu Jičínky, respektive je rovněž navržený vyústní objekt, který bude ústít do recipientu Pstruží potok.

Pro zajištění bezpečného odvedení srážkové vody ze silničního a chodníkového tělesa bude sloužit nová dešťová gravitační kanalizace, která bude doplněna novými uličními vpustmi, vtokovými objekty, upravenými stávajícími trubními propustky a výústním objektem. Kanalizace bude provedena z materiálu potrubí PP KG SN8 DN400 a DN160.

Navržené stoky odvodnění chodníkového tělesa (SO-03) budou napojeny do stávajících trubních propustků, které ústí do recipientu Jičínky, respektive navržený vyústní objekt, který bude ústít do recipientu Pstruží potok.

**Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby v zájmovém území v k. ú. Žilina u Nového Jičína dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku města Nový Jičín, v provozování SmVaK Ostrava a.s. na základě smlouvy č. 17023, a to **se splaškovým kanalizačním řadem DN 300 KAM, DN 250 PP – viz**

Značka: 9773/V029126/2022/PO

mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky - středisko kanalizačních sítí Nový Jičín tel. č. 556779268, 556779 257. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Dle předložené projektové dokumentace žádné dešťové vody nebudou napojeny na zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

**Připomínky k předložené dokumentaci:**

- V předložené projektové dokumentaci není respektováno ochranné pásmo splaškové kanalizace a v jeho ochranném pásmu jsou navrženy uliční vpusti dešťových kanalizačních přípojek.

Upozorňujeme, že umístění předmětné stavby uličních vpustí do ochranného pásma splaškové kanalizace není možné. Souhlas s tímto umístěním může udělit pouze vlastník splaškové kanalizace, kterým je město Nový Jičín (stejný majitel kanalizace i investor stavby). Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

**Podmínky týkající se realizace stavby:**

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.  
Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce. Splašková kanalizace DN 300 KAM je v zájmovém území stavby od Š 3013 – Š 3034 v hloubce 3,50 m – 3,68 m. Splašková kanalizace DN 250 PP – Š 3110 – hloubka šachty 2,52 m.
- Na základě vytyčení, v místech kolize zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo kanalizačního potrubí a umístit stavbu opěrných stěn, uličních vpustí mimo toto ochranné pásmo, viz výše.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a

Značka: 9773/V029126/2022/PO

zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.

- Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících kanalizačních šachet.
- V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomoci protlaku, požadujeme přesnou hloubku uložení kanalizace ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVaK Ostrava a.s. (kontakty viz výše), které je nutné přizvat také ke kontrole zápichové jámy před zpětným zásypem, pokud došlo během těchto prací k obnažení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. O provedených kontrolách bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předmětné stavby. Bez uvedených kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně uvedení stavby do trvalého provozu
- V případě kolize s kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby.**
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 26  
  
Milada Szkanderová  
vedoucí oddělení vyjadřování

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.