


- LEGENDA ZAŘÍZENÍ:
- 2 –Kogenerační jednotka TEDOM MT 140S, 200kW–STÁVAJÍCÍ
 - 3 –Kogenerační jednotka–STÁVAJÍCÍ
 - 4 –Rozdělovač, DN400–STÁVAJÍCÍ
 - 5 –Sběrač, DN400–STÁVAJÍCÍ
 - 6 –Akumulační nádoba pro KGJ jednotky, 10 000l–STÁVAJÍCÍ
 - 7 –Expanzní nádoba Reflex N, 330l, 6bar–STÁVAJÍCÍ
 - 8 –Zásobník TV, 4000l–DEMONTÁŽ
 - 10 –Plynový kondenzační kotel 291kW(80/60°C), PN6, rozměry 1010x680x1460mm, max. tah komína 70Pa

- LEGENDA ČAR:
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ–NOVÉ
 - - - VRATNÉ POTRUBÍ–NOVÉ

- LEGENDA POTRUBÍ:
- DN200 – Potrubí ocelové bezešvé Ø219x6,3
 - DN150 – Potrubí ocelové bezešvé Ø159x4,5
 - DN65 – Potrubí ocelové bezešvé Ø76x3,2
 - DN50 – Potrubí ocelové bezešvé Ø60,3x2,9
 - DN400–N – Kouřovod nerezový
 - DN500–N – Kouřovod nerezový
 - DN600–N – Kouřovod nerezový
 - DN32–PPR – Potrubí plastové Ø40x5,5
 - DN40–PPR – Potrubí plastové Ø50x6,9
 - DN50–PPR – Potrubí plastové Ø75x10,3
 - DN40–pz – Potrubí závitové pozinkované Ø48,3x3,25

| | | | |
|--|-------------------|------------------|---|
| KRESLIL: | VYPRACOVAL: | KONTRLOVAL: |  NOVÝ JIČÍN |
| Ing. Jan Řezníček | Ing. Jan Řezníček | Ing. Marek Šulák | |
| PROJEKTANT: Ing. Marek Šulák, Fantova 20, 614 00 Brno | | | |
| MÍSTO STAVBY: Městský bazén Nový Jičín | | | |
| INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín | | | |
| AKCE: | | | |
| MODERNIZACE KOTELNY MĚSTSKÉHO BAZÉNU V NOVÉM JIČÍNĚ | | | |
| ČAST: PS.02 KOTLE A POTRUBÍ | | | |
| OBSAH VÝKRESU: | | | |
| DISPOZICE KOTELNY–NOVÁ | | | |
| FORMÁT: | | | 730x420 |
| DATUM: | | | 08/2017 |
| STUPEŇ PD | | | DPS |
| MĚŘÍTKO: | | | 1:50 |
| PARÉ: | | | Č. VÝKRESU: |
| | | | 02 |