

v Novém Jičíně 06.06.2018

**VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Krytý bazén kotelna Nový Jičín“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 10.05.2018**

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

V souvislosti s přípravou nabídky na akci „Krytý bazén kotelna Nový Jičín“ a během komunikace s výrobcem stávajícího nadřazeného řídicího systému technologie (ELSACO), jsme obdrželi informaci, že **nelze zaručit kompatibilitu stávajícího zařízení MaR s nově navrženými prvky** – pol.č. 34, 35, 36.

Obdobnou informaci máme také od výrobců prvků jako je např. Amit a Siemens. Žádáme tímto objasnění technického řešení.

Odpověď č. 1

Zhotovitel musí v rámci realizace díla dodat takové zařízení, které bude kompatibilní se stávajícím řídicím systémem.

  
PhDr. Jaroslav Dvořák  
starosta města

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **108376460-61975-180606132729**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **GABRIELA LOŠÁKOVÁ**

Vystavil: **Město Nový Jičín**

Pracoviště: **Město Nový Jičín**

**V Novém Jičíně dne 06.06.2018**



108376460-61975-180606132729