

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Krytý bazén kotelna Nový Jičín“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 10.05.2018

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

V návaznosti na Vámi zaslané vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 06.06.2018 předkládáme konkrétní technické informace k problému kompatibility nových prvků se stávajícím řídicím systémem:

- výrobcem stávajícího řídicího systému je ELSACO Kolín,
- tento systém byl v objektu bazénu NJ instalován cca v roce 2000 (elektronické zařízení staré 18 let!),
- zhruba před 5 lety byla v ELSACO Kolín zrušena výroba modulů pro předmětný regulátor PROMOS RT41,
- stávající regulátor PROMOS RT41 neobsahuje analogové výstupy, nelze jím tedy ovládat kaskádu nových kotlů,
- potřebné základové desky, které jsou nezbytné pro řízení kaskádového řadiče nových kotlů (kteréhokoli výrobce), se již nevyrábějí.

Žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace vzhledem k požadavku zadavatele na začlenění nového systému MaR do stávající regulace kotelny bazénu.

Odpověď č. 1


Technická zpráva - PS.04 MaR mimo jiné uvádí:

„Na přání investora zůstane zachován stávající řídicí systém MaR a bude rozšířen pro potřeby ovládání nových technologií. Systém sledování havarijních a poruchových stavů v kotelně (přetopení prostotu, zaplavení prostoru, poruchy kotlů, přetopení TV a další) zůstává zachován a bude fungovat dle dosavadních zapojení.“

Součástí dodávky kotlů ve výkazu výměr PS02 Kotle a potrubí je:

„Regulace pro plynové kotle vč. komunikačního modulu - pro zařízení s více kotli s regulacemi pro provoz s konstantní teplotou a ekvitermně řízenou kaskádovou regulací, programovatelný komunikační modul, LON - 3x.

Tzn. stávající systém Elsaco pouze dává signál pro ke spuštění kotlové kaskády a vystačí pouze se stávajícími vstupy a výstupy, pouze bude upraven software.“



PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **108568316-223818-180613085411**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Hrůzková**

Vystavil: **Město Nový Jičín**

Pracoviště: **Město Nový Jičín**

V Novém Jičíně dne 13.06.2018



108568316-223818-180613085411