

Akce : Stavební úpravy prostor obřadní síně radnice na ulici
Masarykovo nám.1/1 v Novém Jičíně

Investor : Město Nový Jičín
Masarykovo nám.1/1, 741 01 Nový Jičín

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.4.B -VYTÁPĚNÍ

Obsah projektu : Technická zpráva
Výkresová část

1 Půdorys 1.NP

Úvod

Při opravě sociálního zařízení budou stávající otopná tělesa demontována a po obložení stěn zpětně namontována. V m.č.2.07 bude stávající otopné těleso přemístěno na protější zeď. V m. č. 2.13 bude nově osazené otopné těleso.

Podkladem pro řešení byla sprojektová dokumentace pro stavební povolení.

Návrh řešení

Stávající otopná tělesa budou demontována a po obložení stěn zpětně namontována. V m.č.2.07 bude stávající otopné těleso přemístěno na protější zeď. V m. č. 2.13 bude nově osazené otopné těleso.

Potrubí bude zasekáno do zdi.

Stávající potrubí od otopného tělesa v m.č.2.07 bude demontováno.

Nové trubní rozvody budou vedeny v ve zdi popř.v podlaze. Potrubí uložené v podlaze a ve zdi bude izolováno návlekovou izolací.

Potrubí je navrženo z měděného potrubí tak jako stávající.

Nové otopné těleso bude osazeno termostatickým ventilem a na zpětném potrubí bude osazeno uzavíratelné šroubení.

V prostoru zasedací místnosti m.č.2.06 bude potrubí pro rozvod tepla zasekáno do zdi.

Bezpečnost práce

Při montáži ,odzkoušení,revizích i provozu bylo dbáno základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č.324/1990 Sb.,vyhlášky č.207/1991 Sb. A vyhl.č.352/2000Sb.,včetně navazujících vyhlášek a nařízení.

Uvedení do provozu

Bude provedena topná a tlaková zkouška.

Topná zkouška

Součástí instalace vytápění byla topná zkouška v délce trvání 24 hodin.