

Miriam Muroňová

Od: Milan Papák [vo@tsnj.cz]
Odesláno: 12. července 2017 9:12
Komu: Miriam Muroňová
Předmět: RE: Územní studie průmyslové zóny NJ - veřejné osvětlení

Dobrý den, dle zaslaného situačního výkresu vyplývá, že v dané lokalitě bohužel nemáme žádný dostupný stávající připojovací bod pro veřejné osvětlení. Stávající nejbližší rozváděč veřejného osvětlení (RVO) na ul. Propojovací u vjezdu do firmy Stecomtra je již plně vytížen a natolik vzdálen, že připojení z něj není možné. Rovněž druhá možnost napojení ze stávajícího rozváděče na našem separačním dvoře na ul. Suvorovova není možná kvůli malé kapacitě a taktéž velké vzdálenosti. Jedinou možností tak bude zřízení nového odběrného místa a RVO jehož umístění bude zřejmě odvislé od zřízení nového napojení na stávající VN distribuční soustavu a zřízení nové trafostanice pro danou lokalitu. Omlouvám se, že nemohu dát příznivější informaci.

Zdravím a přeji hezký den.

Milan Papák
Vedoucí střediska veřejného osvětlení a správy budov
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace.
Suvorovova 909/114, 741 01 NOVÝ JIČÍN 1
IČ: 417688, DIČ: CZ00417688
Tel.: 604 634 947, 556 764 838, fax: 556 764 840
e-mail: vo@tsnj.cz, web: www.tsnj.cz

From: Miriam Muroňová [<mailto:muronova@kohlarchitekti.cz>]
Sent: Tuesday, July 11, 2017 11:34 AM
To: vo@tsnj.cz
Subject: Územní studie průmyslové zóny NJ - veřejné osvětlení

Dobrý den, dle telefonické dohody zasílám situační výkres s návrhem územní studie průmyslové zóny a technickou zprávou. Prosím o vyjádření k možnosti napojení lokality k síti veřejného osvětlení. S jakýmkoli dotazy mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

ING. ARCH. MIRIAM MUROŇOVÁ
+420 734 784 084
+420 607 514 945
muronova@kohlarchitekti.cz

 **KOHLARCHITEKTI**

28.října 960/178
709 00, Ostrava-Mariánské Hory
+420 774 334 088
sekretariat@kohlarchitekti.cz
www.kohlarchitekti.cz