



## Technické služby města Nového Jičína,

příspěvková organizace

Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, CZ

tel.: 556764830, fax.: 556764840, e-mail: sekretariat@ts.novyjicin-town.cz

Vaše č. j. 24.05. 2017

Naše č.j. 36238/17/ Pa

### Věc: VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ – ZAŘÍZENÍ

AKCE : (místo staveniště – trasy):

„Územní studii průmyslové zóny v NJ, Propojovací a rychlostní komunikace E462 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí“

Při realizaci výše uvedené stavby ~~nedojde~~ - **dojde** ke styku (souběhu-křížování) s podzemním zařízením V.O.

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřipustné.

#### Ochranné pásmo : 1 m

V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky
- provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení)
- provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklizení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

**Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:**

- požádá o vytýčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
- vytýčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
- započítí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
- seznámí (prokazatelně) patřičné pracovníky s polohou vedení
- v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
- upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
- průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
- vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
- poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor

**Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání**

Převzal: zasláno –e mailem

KOHLARCHITEKTI.

Ing. arch. Daniel Labuzík

28. října 960/178

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

V Novém Jičíně dne: 29.05.2017

Papák Milan  
vedoucí stř. VO

Vyjádření místních komunikací TSM:

Při výkopových pracích a následné konečné úpravě žádáme organizaci, která provádí tyto práce, aby dodržovala technologický postup. Případné zjištěné závady budou správcem místních komunikací TSM hlášeny na OOP MěÚ.

Slotík Petr  
vedoucí MK

