








**ZAŘÍZENÍ ODDÁLENÉHO HROMOSVODU:**

- | | |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVA + SVODY FeZn $\Phi 10$ |
|  | PROJEKTOVANÉ JÍMACÍ VEDENÍ - DRÁT AlMgSi T/2 $\Phi 8$ |
|  | STÁVAJÍCÍ ZKUŠEBNÍ SVORKA + OCHRANNÝ ÚHELNÍK |
|  | STÁVAJÍCÍ SPOJ SVORKOU SU |
|  | NOVÝ SPOJ SVORKOU SU |
|  | JÍMACÍ TYČ SE SVORKOU DLE POPISU |
|  | STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ JÍMACÍ SOUSTAVY |

TECHNICKÉ ÚDAJE HROMOSVODU

Uzemnění a ochranné vodiče: dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Instalace hromosvodu: dle ČSN EN 62305 ed. 2, objekt je zařazen podle ČSN EN 62305-2, ed. 2 do třídy LPS II

Projektant	Ypracoval	Kreslil	Výtisk:	<div>PETR BILL</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ</div> <div>IČO: 495 72 491</div> <div>Fulnecká 109, 742 47 Hladké Životice</div> <div>tel.: 556 756 014, 604 206 881</div> <div>info@bill-elektroprojekt.eu</div>	
Petr Bill	Petr Bill	Petr Bill			
Pověřená obec:	Nový Jičín	Městský úřad:		Nový Jičín	
Stavebník:	ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČ: 45214859				
Akce:			VÝMĚNA		
PŘÍVODNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY KUCHYNĚ					
Objekt:	Základní škola, Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín		Účel:	DPS	
			Datum:	V/2018	
			Číslo zakázky:	013PB18	
			Formát:	A1	
Obsah výkresu:			Měřítko:	Číslo výkresu:	
Púdorys střechy pavilonu ŠD - NS			1 : 50	504	
Část: Elektroinstalace. Doplnění jímací soustavy hromosvodu					