

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Energetické úspory objektu MŠ Máj, Jubilejní 1 v Novém Jičíně“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 25.03.2019

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Dle ZD požaduje Zadavatel vzduchotechnické rekuperační jednotky s rekuperací tepla s elektrickým dohřívačem vzduchu. Připouští se technicky vyspělejší a ekonomicky přínosnější alternativa decentralizovaného řešení vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla s teplovodním výměníkem - tzn. že jeden radiátor ve třídě je nahrazený rekuperační jednotkou s teplovodním výměníkem a rekuperační jednotka je napojena do otopné soustavy. Prokazatelné energetické úspory z našich realizací činí 35%.

Naše navrhované jednotky jsou navíc napojeny na centrální dispečink, který zajišťuje regulaci každé jednotky pro každou třídu zvlášť, a je standardní součástí dodávky.

Připouští se varianta rozvodu čerstvého vzduchu od rekuperační jednotky po třídě textilním potrubím?

Odpověď č. 1

Navrhované řešení s teplovodními výměníky a s textilním potrubím není v souladu se zadávací dokumentací, částí PD VZT. Zadavatel tedy nepřipouští alternativu decentralizovaného řešení vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla s teplovodním výměníkem a nepřipouští variantu rozvodu čerstvého vzduchu od rekuperační jednotky po třídě textilním potrubím.

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města