



POTRUBÍ PP HT DN 75 VYVÉST NAD STROP
napojit odkap od ohř. TUV
kondenzační sifon DN 32
a ukončit přívzduš. ventilem DN 75

POTRUBÍ PP HT DN 100 VYVÉST NAD STŘECHU
A 0,5m NAD UKONČIT VĚTRACÍ HLAVICÍ

ZÁSOBOVÁNÍ
POTRUBÍ PP HT DN 40 VYVÉST NAD STROP
napojit odkap od ohř. TUV
kondenzační sifon DN 32
a ukončit přívzduš. ventilem DN 40

Podlahová vpust
průtok min. 2,5 l/s

napojit odkap od ohř. TUV
kondenzační sifon DN 32

- ZÚU - 50 - zápachová uzávěra umyvadlová DN 50
- ZÚS - 50 - zápachová uzávěra sprchová DN 50
- ZÚD - 50 - zápachová uzávěra dřezová DN 50
- ZÚP - 50 - zápachová uzávěra pisoárová DN 50

CHODNÍK
8,0m²

Zod. projektant	Navrhl	Haráková Simona Venkovská 666 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 76019705		
Haráková S.	Haráková S.			
Investor	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín			
Akce	VÝLETNÍ LOKALITA ČERŤÁK NOVOSTAVBA KIOSKU A ZÁZEMÍ AREÁLU katastrální území Kojetín u Starého Jičína		Formát	A 3
			Datum	1/2019
			Účel	DPS
Obsah	KANALIZACE – půdorys 1.NP		Měřítko	Číslo výkresu D.1.4.–2
			1:50	